

Sztum, dnia 25-10-2021r.

RI.272.18.2021.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (2)

Dot. postępowania:

„Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 2:

Pytanie 1:

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje montaż opraw oświetleniowych LED w ilości 24 szt. na piętrze oraz 2 szt. na poddaszu. Bardzo proszę o podanie bardziej szczegółowych informacji jakie oprawy oświetleniowe LED mają być zamontowane na piętrze oraz na poddaszu – i.in. proszę o podanie mocy opraw, strumienia świetlnego oprawy itd.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

1. na piętrze należy przyjąć oprawy sufitowe (natynkowe) 120 x 30 cm, 40W x 24 szt. ok. 3500 lm, barwa ciepła.
2. na poddaszu należy przyjąć oprawy sufitowe przemysłowe 120 x 30 cm, 36W x 2 szt. ok. 2800 lm, barwa biała.

STAROSTA

Leszek Sarnowski

.....
Kierownik Zamawiającego