


TABLICA ROZDZIELCZA TR29 - istniejąca

ROZDZIELNICA WNEKOWA, IP30, DRZWI PEŁNE



Nr				01	02	03	04	05	05s	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Pi [kW]		-			YDYzo 3x1,5mm²	YDYzo 3x1,5mm²	YDYzo 3x1,5mm²	YDYzo 3x1,5mm²	YDY 2x1,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x6mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²
TYP KABLA																					
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z RG	LAMPKI KONTROLNE	OCHRONNIK PRZEPŁYŃ TYP 2 (C)	REZERWA	OŚWIETLENIE WC; POKÓJ	OŚWIETLENIE KORYTARZA SALI i SERWER	OŚWIETLENIE POKOI 2 i 3	OŚWIETLENIE KORYTARZA	ZAŁĄCZANIE OŚWIETLENIA KORYTARZA	GNIAZDA WTYKOWE WC NPS + KIEROWNIK	GNIAZDA WTYKOWE SALA 5	GNIAZDA WTYKOWE SALA PODŁOGOWE	GNIAZDA WTYKOWE POKOJE 4 i 5	GNIAZDA WTYKOWE POKOJE 2 i 3	GNIAZDA WTYKOWE TERMA	GNIAZDA WTYKOWE POKOJE 1 i 2	GNIAZDA WTYKOWE WC; SERWER	KLIMATYZACJA	ROZDZIELNIA KOMPUTERÓW	CO PIWNICA	PLATFORMA PIONOWA KALI B900

obwody istniejące

obwód projektowany

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

- podstawowa - izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

układ sieci TN-S

UWAGI:

- DO ZASILANIA PLATFORMY PIONOWEJ ZAINSTALOWAĆ W ROZDZIELNICY TR WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3P C10 (Q21) ORAZ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY (Q22)

<b>A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa, rozbudowa oraz remont budynku USC		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
LOKALIZACJA: DOPIEWO, gm. Dopiewo ul. Wyzwolenia 24, dz. nr ewid. 618/1		Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw	
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo		Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw	
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TR		DATA: 05.2016	SKALA: NR RYS.: E-02