
km 0+715,00 początek robót nawierzchniowych ulicy Słonecznej
Proj. złącze kablowo-pomiarowe nN-0,4kV typu ZK-1+P wraz z proj. szafą ośw. ulicznego "SOK-1"
Słoneczna
gmina Lelis
LEG PRZEDMIEJSKI
1007/19
1005/7
1004/7
1007/11
1007/12
1007/13
1007/14
1007/15
1007/16
1007/17
1004/3
11-912/6
11-913/1
11-914/1
1539/B
bet.
dr.zw.


ŁĘG PRZEDMIEJSKI
gmina LELIS
miasto
11-917/5
11-918/1
11-918/1
1017/RVI
11-920/1
11-920/2
11-921
11-922/1
11-922/3
11-922/4
1572/8
11-923/8
11-923/9
11-923/10
11-923/21
1043/RVI
1023/PsV
1645/RVI
1010/8/1
Ostrołęcka

Legenda:

🟧	Granica pasa drogowego
🟥	Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm² ułożona w rurze osłonowej DVR 75
🟪	Pojektowane przyłącze kablowe nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm²
🟦	Projektowana rura osłonowa RHDPE 75, RHDPE 110
▭	Projektowane złącze kablowo-pomiarowe nN-0,4kV typu ZK-1+P wraz z projektowaną szafą oświetlenia ulicznego "SOK-1"

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
tel. 535 501 000
NIP 758 226 72 64, email: dlwprojekt@gmail.com

dlwprojekt

Inwestor:	*PREZYDENT MIASTA OSTROŁEKA* *Plac Gen. Józefa Bema 1,* *07-410 Ostrołęka,*			Branża: Elektryczna
Temat:	*PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ NA ODCINKU OD KM 0+715,00 DO KM 1+650,00,(DZ. NR 10056/7, 10057, OBRĘB EWID. 0001, JEDN. EWID. 146101_1 ORAZ DZ. NR 159/3, OBRĘB EWID. 0011 ŁĘG PRZEDMIEJSKI, JEDN. EWID. 141506_2 LELIS) WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OSTROŁĘCE*			Stadium: PB
Adres inwestycji:	*mazowieckie, pow. Ostrołęka, gmina Ostrołęka, m. Ostrołęka* *Jednostka ewid.: 146101_ 1, Obręb: 0001 M. Ostrołęka*			Skala: 1:500
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO			Rys nr: 6
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
branża elektr.: *projektant:*	mgr inż. Robert Jędrzejczyk	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0267/POOE/14	
sprawdzający:	mgr inż. Michał Ogonowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0150/PWBE/17	
Data:			Ostrołęka	Maj 2021r.