

**Do uczestników postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4**

**Dotyczy: postępowania nr EZP/64/2023 na „Zaprojektuj i wybuduj kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 23/1 wraz odcinkami sieci ciepłowniczej, komorami sekcyjnymi”.**

Zamawiający – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., na podstawie pkt. 9.10 SWZ, w związku z zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1**

Zastosowanie by-passu spalin wymaga wyposażenia kotła w dołączany do niego ekonomizer jako dodatkowy element technologii rozbudowany o dodatkowe elementy wykonawcze i rozbudowanie automatyki sterującej i instalacji odprowadzenia spalin. Przy rezygnacji z układu obejścia spalin możliwe jest zastosowanie kotła z ekonomizerem zintegrowanym. Specjalnie skonstruowany wymiennik ciepła o wysokiej wydajności stanowi składową część kotła. Ekonomizer jest zintegrowany na komorze zbiorczej spalin i połączony z przestrzenią wodną kotła. Zastosowanie by-passu spalin jest w tym wypadku niemożliwe. Takie rozwiązanie obniża koszty inwestycji przy zachowaniu takiej samej wysokiej efektywności energetycznej, oszczędza miejsce (przede wszystkim dla zabudowy kotłów w kontenerze) zmniejsza koszty automatyki sterującej, instalacji odprowadzania spalin i kosztów montażu. W związku z tym, czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zastosowania by-passu spalin i na zastosowanie kotłów ze zintegrowanym ekonomizerem mokrym?

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów z ekonomizerem zintegrowanym, bez zastosowania by-passu dla kotłów o mocy 2 MW kotłowni kontenerowych, jak i dla kotłów o mocy 4,99 MW kotłowni stacjonarnej.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.



## PYTANIE 2

Proszę o wyjaśnienie, czy przepływ 90m<sup>3</sup>/h, określony w PFU na str. 20 w poz. 15 to przepływ całego zespołu 4 pomp czy pojedynczej pompy?

## ODPOWIEDŹ 2


Podany w tabeli na str. 20 PFU poz.15 przepływ G jest wytyczną wartości maksymalnej przepływu dla podnoszenia ciśnienia w sieci, dotyczy jednej lub układu pomp przy zastosowaniu bypassu dla kotłowni Sobieskiego.

Szczegółowe pracowanie projektowe objęte jest zakresem przedmiotu zamówienia.

**Treść odpowiedzi na pytania wykonawców stanowi integralną część SWZ.**

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Logistyki Zakupów

  
Tomasz Szatucki

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji Strategicznych

  
Beata Wielgo

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

  
Jolanta Sagan



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.