

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-47112



## Zaprojektowanie i wykonanie w ramach PBO 2022 dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 os. Oświecenia 64, montażu rolet okiennych, montażu klimatyzacji, montażu paneli fotowoltaicznych

W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

**Odpowiedź:** [Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 1 optymalizatora dla 2 paneli.](#)

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** [Zamawiający posiada pozytywną opinię konstrukcyjną dt. montażu paneli fotowoltaicznych na wybranych dachach.](#)

### Pytanie nr 2a

Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

**Odpowiedź:** [Czynności związane z wymianą przez OSD licznika na dwukierunkowy są w zakresie Wykonawcy.](#)

**Pytanie nr 3**

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** W zakres zamówienia wchodzi uziemienie instalacji fotowoltaicznej.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nieruchomość jest wyposażona w Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu. Zamawiający, jako Inwestor Zastępczy, nie dysponuje dokumentacją instalacji budynku. W zakres zamówienia wchodzi zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej wraz z Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu .

**Pytanie nr 5**

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?

**Odpowiedź:** Nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Pytanie nr 6**

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o innej niż wymieniona w PFU mocy. Przedmiotem zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 49 kW.

**Pytanie nr 7**

Jaki jest dopuszczalny zakres mocy instalacji?

**Odpowiedź:** Przedmiotem zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 49 kW.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że mimo braku formalnego wymogu opracowania projektu budowlanego ani jakichkolwiek warunków, uzgodnień i pozwoleń, Zamawiający wymaga opracowania projektu budowlanego, a nie wystarczającej w takim zakresie dokumentacji technicznej

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji technicznej na zadanie opisane w PFU zgodnie z aktualnym stanem prawnym.