

**Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego „ORLIK”  
w miejscowości Czarny Dunajec**

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki - Program modernizacji kompleksów sportowych 'Orlik' 2022

Znak pisma: RB.16.37.p13.2023

Czarny Dunajec 02.03.2023r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy: **znak sprawy: RB.271.1.2023 - Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego „ORLIK” w miejscowości Czarny Dunajec**

Zamawiający – Miasto i Gmina Czarny Dunajec, prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego:

**Zapytanie nr 1**

Prosimy o obniżenie ilości włókien do poziomu min. 113 000/m<sup>2</sup> przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań Zamawiającego. Dla wiadomości Zamawiającego przy wymaganej ilości pęczków min. 9400/m<sup>2</sup> standardowo otrzymuje się ok 112 000 włókien/m<sup>2</sup> (9400 x 12 włókien w pęczku). Proponujemy nawierzchnię z grubszym włóknem min. 400 mikronów, gdzie nie ma potrzeby zastosowania gęstości na poziomie min. 132 000/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z liniami boiska ma spełniać następujące minimalne wymagania:

- Poz. Nr 8 - Kalkulacja indywidualna - Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z liniami boiska:
- skład włókna: polietylen (PE) 100%
  - rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), z min. jednym wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna
  - wysokość włókna: min. 60 mm,
  - grubość włókna: min. 350 mikronów
  - ciężar włókna – Dtex: min. 13.000,
  - gęstość trawy: min. 132.000 włókien/m<sup>2</sup>,
  - ilość pęczków: min. 9400/m<sup>2</sup>
  - siła wyrywania pęczków: starzone min. 50 N
  - waga całkowita trawy: min. 2800 g/m<sup>2</sup> k) kolor: 1 odcień zieleni,
  - rodzaj i wytrzymałość spoin: spoiny klejone starzone min. 80 N/100mm
  - zasyp – wypełnienie składające się z: warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy czarnego granulatu EPDM z recyklingu;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia wyżej wymienionych minimalnych parametrów technicznych.

**Zapytanie nr 2**

Proszę o inf. o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed dokonaniem czynności otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec  
Marcin Ratułowski  
(-)

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

opr. P.Z.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
- A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/czarny\\_dunajec](https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_dunajec)