



Nowy Tomyśl, dnia 09.02.2022 r.

Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.6.2022**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w postępowaniu pn.:

„Budowa wieży widokowo-observacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży”
w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza by do wykonania zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu oprócz elementów stalowych, wykorzystać elementy z betonowe? Rozwiązanie takie poprawia sztywność całej konstrukcji i zapewnia dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji obiektu. Ponadto elementy betonowe są tuż bardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie wymagają tak częstych prac konserwacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykorzystać do wykonania zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu oprócz elementów stalowych elementy betonowe.



Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji schodów i poręczy ze stali i/lub drewna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania konstrukcji schodów i poręczy ze stali i/lub drewna.

Sporządził: Rafał Kornosz