

PWIK/DI/581/2020/LS

Ząbki, dn. 29.07.2020r.

**„EKOIDEA” Tomasz Olek**  
**ul. Warszawska 187**  
**26-600 Radom**

### Odpowiedź na zapytanie przetargowe

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr 33/5 obr. 03-31 przy ul. Powstańców w Ząbkach”

W odpowiedzi na zapytanie przetargowe z dnia 29.07.2020r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. informuje:

Ad. 1.

Dla zestawu pompowego (sieciowego) należy przyjąć:

- jedna pompa pracująca
- jedna pompa rezerwowa
- wydajność zestawu ok. 20-24 m<sup>3</sup>/h
- podnoszenie zestawu przy powyższej wydajności 5 bar

Ad.2

Zamawiający potwierdza przyjęcie do obliczeń i kalkulacji cenowej zbiornika retencyjnego o pojemności 20 m<sup>3</sup>. Płukanie filtrów należy przyjąć w godzinach nocnych przy braku rozbiorów do sieci.

Ad.3

Zamawiający nie przewiduje zasilania ze zbiornika i zestawu pompowego, sieci wodociągowej dla celów przeciwpożarowych.

Ad.4.

Należy przyjąć zbiornik retencyjny pionowy, nadziemny z włazami, króćcami, drabiną zewnętrzną i wewnętrzną, izolacją termiczną i płaszczem. Zbiornik posadowiony na fundamencie betonowym.

Ad.5

Nie przewiduje się zbiornika retencyjnego, zagłębionego w gruncie.

Z poważaniem

*z. up. Iwona Jawonika - Fiedor*  
*Dyrektor Pionu Technicznego*  
*OJOWOY.*

strona 1/1