



# BURMISTRZ DĘBNA

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5  
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50  
tel./fax (0-95) 760 20 30

Dębno, dnia 30.05.2022 r.

[platformazakupowa.pl/pn/um\\_debno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno)

Znak: GPiK.271.1.2022.AT

**ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
do zamówienia publicznego pn. „GPiK.271.1.2022 Remont dróg gruntowych kruszywem z  
utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.”  
(ID 616280)**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Z zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt 3.2. ppkt 3) oraz w Zestawieniu rzeczowo-finansowym realizacji zadania pkt 3. wynika, że Zamawiający wskazuje, że do utwardzenia drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie należy użyć grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5.

Chcemy w tym miejscu zauważyć, że od 2004 roku według obowiązującej w Polsce dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrważeń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał a jedynie parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi.

Tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia pojawił się zapis niezgodny z polskim i unijnym prawem: „(...) grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5”. Pragniemy podkreślić, że prawo polskie nie przewiduje sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały. Wskazywanie konkretnych materiałów (np. kruszyw bazaltowych) lub miejsca ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami. Wnoszę o usunięcie wyżej wymienionego zapisu z dokumentacji oraz weryfikacji innych dokumentów przetargowych w celu ewentualnego anulowania innych zapisów niezgodnych w polskim prawem.

Jednocześnie wnoszę o przedstawienie parametrów jakie ma spełniać kruszywo do utwardzenia drogi wraz z przytoczeniem obowiązującej normy.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza materiały o równoważnych parametrach do wskazanego z nazwy rodzaju skał w SWZ ust 3.2 pkt. 3 oraz dokonuje modyfikacji wskazanego ustępu z:

- zapis przed zmianą: „utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie (grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5) o grubości 10 cm”  
na
- zapis po zmianie: „utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie, frakcja 0-31,5 o grubości 10 cm jak dla górnej warstwy podbudowy o pramatkach zgodnych z ST D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”

Jednocześnie w załączniku nr 4 do SWZ pn. Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania pozycja 2 otrzymuje brzmienie: „utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni

---

**Biuro Obsługi Klienta**

tel. (0-95) 760 30 01 -04  
burmistrz@debno.pl  
zburmistrz@debno.pl  
sekretariat@debno.pl  
www.debno.pl

kruszywem łamanym mechanicznie frakcja 0-31,5 o grubości 10 cm; zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%”.

Zamawiający dodaje do SWZ załącznik nr 5 pn.: ST D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.