

Głuchołazy, 07.12.2023r.

ZP.271.1.37.2023.JSz

## **Do Wykonawców postępowania**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANY TEŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

#### **Dostawa i montaż kompletnej instalacji 2 pomp ciepła pracujących w kaskadzie oraz dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,5kWpw ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja systemu ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku nr 106 w miejscowości Jarnołówek”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ:

1. Proszę o wskazanie miejsca montażu jednostek wewnętrznych pomp ciepła oraz zbiornika buforowego. Podczas wizji lokalnej wskazano Nam pomieszczenie łazienki które wymaga gruntownego remontu budowlanego. Wskazane pomieszczenie jest nieprzygotowane do montażu w/w urządzeń.

Miejscem montażu jednostek wewnętrznych pomp ciepła oraz zbiornika buforowego jest pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku obok pomieszczenia WC. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia gruntownego remontu budowlanego pomieszczenia przeznaczonego do montażu jednostek wewnętrznych, jednakże zostanie ono opróżnione ze wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz do dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Czy Zamawiający dopuszcza montaż hydrauliczny urządzeń kotłowni w systemie rur zgrzewanych PP stabilizowanych ?

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia w ramach zamówienia dopuszcza się tylko montaż hydrauliczny urządzeń kotłowni z rur miedzianych. Zamawiający nie dopuszcza do montażu hydraulicznych urządzeń kotłowni z rur zgrzewanych PP stabilizowanych.

3. Ze względu na fakt iż ogrzewane jest tylko jedno pomieszczenie bez podziału na dodatkowe sterowanie poszczególnymi strefami grzewczymi, czy zasadny jest montaż dwóch pomp i dwóch rurociągów dobiegowych na każdy rozdzielacz z osobna?, czy Zamawiający dopuszcza montaż jednej pompy obiegowej na cały układ grzewczy?

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia w ramach zamówienia należy zamontować 2 pompy ciepła pracujące w kaskadzie o mocy grzewczej 2x 12 kW oraz dodatkowe pompy obiegowe, na każdy rozdzielacz z osobna. Zamawiający nie dopuszcza montażu jednej pompy obiegowej na cały układ grzewczy.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 9 stycznia 2024r.**”

2) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/854130> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 11 grudnia 2023r. do godziny 09:00.**”

3) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 11 grudnia 2023r. , o godzinie 09:05,** nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

**Burmistrz Głuchołaz**  
**/-/ Edward Szuprczyński**