

GRUPA PROJEKTOWA PROGROUP
Krzysztof Cichocki
Posada ul. Asnyka 8
62-530 Kazimierz Biskupi

Znak **EOP/KD/4/2022/10/04317**

Turek, 04 listopada 2022 roku

Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu- Budowa ulicy
Dot. Parkowej w Grzymiszewie dz. nr 48 gm. Tuliszków

W odpowiedzi na Państwa wniosek uzgodnienia branżowego w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „**Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie dz. nr 48 gm. Tuliszków**” w pobliżu istniejącej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV będącej na majątku ENERGIA - OPERATOR SA informujemy, że uzgadniamy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne z zastrzeżeniami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej jezdni z betonu asfaltowego na dz. nr 48 z istniejącą linią kablową 0,4kV YAKY 4x150mm² zasilającą złącze kablowe ZK nr 1649 na dz. nr 55/41 ze stacji transformatorowej SN/nN nr 60018 należy zabezpieczyć za pomocą rury osłonowej polietylenowej dzielonej o średnicy min 110mm koloru niebieskiego. Zachować odległość pionową 1m od rury osłonowej do nawierzchni jezdni.
- Sposób zabezpieczenia w/w linii kablowej nN podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uprawnionych pracowników Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu.
- Prace związane z zabezpieczeniem przedmiotowej linii kablowej należy wykonywać zgodnie ze Standardem Technicznym Projektowania i Budowy Sieci SN i nN ENERGIA-OPERATOR SA dostępnym na stronie www.energa-operator.pl.
- Na trasie skrzyżowania i w pobliżu istniejącej linii kablowej nN wykopy należy wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego.
- Szczegółowy przebieg sieci elektroenergetycznej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.
- Powyższe informacje należy zamieścić w dokumentacji projektowej.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Turku w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca robót.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia **04.11.2024 roku**.



Z poważaniem

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Bogdan Przybylak

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powołanie się na znak pisma ENERGIA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie).

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 48 (rys. D-2) – 1 egz.
- Faktura VAT za uzgodnienie branżowe – 1szt.