



LEGENDA:

- WYL. PPOŻ.**
- Przycisk wyłącznika ppoż.
 - Gniazdo wtykowe 1faz. hermetyczne 2P+Z
 - Gniazdo wtykowe 1faz. 2P+Z
 - Wypust elektryczny do zasilania dedykowanych odbiorów
 - Zestaw gniazd: 2x230V, 2x RJ45

- UZIOM**
- ŁĄCZNIK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYŃCE NA ŚCIANIE
 - SZYNA/WYPUST DO POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

UWAGA:
- JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJA ODGROMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ DRUTY ZEŻŁĄCZONYCH ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTYK POD WARUNKIEM ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CONAJMIEJ 0.5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH O ROZSTAWIE CO 1m.
- W SĄSIĘDZTWIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (WENTYLATORÓW DACHOWYCH, ANTEN ITP.) UMIEŚCIĆ MASZTY ODGROMOWE. NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNE ODSTĘPY IZOLACYJNE OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ.
- MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ ZWODÓW.
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ ŁĄCZNIK FeZn 30x4 UKŁADANY W ŚLUPACH ŻELBETOWYCH. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIEMIĄJĄCĄ POPRZECZ ŁĄCZNIKA KONTROLNE UMIESZCZONE W PUSZKACH NA ŚCIANACH NA POZIOMIE PARTERU.
- UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWIĆ BĘDZIE UZIOM FUNDAMENTOWY. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z ŁĄCZNIKA FeZn 30x4, KTÓRY NALEŻY UMIEŚCIĆ W SPODNEJ WARSTWIE FUNDAMENTU, W TAKI SPOSÓB ABY BYŁ OTOCZONY MIN. 5cm WARSTWĄ BETONU Z KAŻDEJ STRONY. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM WYPROWADZIĆ WYPUST DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ NALEŻY Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI.

SCHEMAT

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ				
OBIEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNIACZYNO-OPIEKUŃCZEGO		
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA		
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA		
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Jakub Hadała		mgr inż. Rafał Ronowicz
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LOD/3600/PBE/18		NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH LOD/3420/PBE/17
NAZWA RYSUNKU		RZUT GNIAZD		DATA: 05.08.2021
				SKALA: 1:200
				NUMER RYSUNKU:
				E02B
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				