



- MASZT ODGROMOWY, WYSOKOŚĆ PODANA NA RYSUNKU



- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY



- ZWÓD POZIOMY, DRUT FeZn Ø8



- POŁĄCZENIE SKRĘCANE ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ METALICZNĄ



- PANEL FOTOWOLTAICZNY 450W 211x105



- PANEL FOTOWOLTAICZNY 450W 211x105

UWAGI:

- JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ DRUT FeZn Ø8 ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTYK POD WARUNKIEM ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CONAJMEJ 0,5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH O RÓZSTAWIE CO 1m.
- W SĄSIEDZTWIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (WENTYLATORÓW DACHOWYCH, ANTEN ITP.) UMIEŚCIĆ MASZTY ODGROMOWE. NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNE ODSTĘPY IZOLACYJNE OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ. MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ ZWODÓW.
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4 UKŁADANY W SŁUPACH ŻELBETOWYCH. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEC ZIĄCZA KONTROLNE UMIESZCZONE W PUSZKACH NA ŚCIANACH NA POZIOMIE PARTERU.
- UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWIĆ BĘDZIE UZIOM FUNDAMENTOWY. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4, KTÓRY NALEŻY UMIEŚCIĆ W SPÓDniej WARSTWIE FUNDAMENTU, W TAKI SPOSÓB ABY BYŁ OTOCZONY MIN. 5cm WARSTWĄ BETONU Z KAŻDEJ STRONY. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM WYPROWADZIĆ WYPUST DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ NALEŻY Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI.

SCHEMAT



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ							
OBIEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO					
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA					
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA					
BRANŻA		ELEKTRYCZNA					
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Jakub Hadała		mgr inż. Rafał Ronowicz			
		SPRAWDZAJĄCEGO					
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		LOD/3600/PBE/18		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH			
NAZWA RYSUNKU		RZUT DACHU		DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	E04
				05.08.2021	1:200		
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKI NIE SĄ BEZPŁATNE. NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIENIA LUB ODPATONY KOMUNKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020							