


ROZDZIAŁ NICA RWENT



Zasilanie z RG	Kontrola napięć	Ogranicznik przepięć	NW-1	NW-2	NW-3	NW-4	NW-5
Moc [kW]	-	-	4,4	24,4	24,4	4,4	4,4
Numer obwodu	-	-	1	2	3	4	5

Moc zainstalowana: $P_i = 62 \text{ kW}$
Moc zapotrzebowana $P_z = 43,4 \text{ kW}$

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBJEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO			
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA			
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Jakub Hadała		mgr inż. SPRAWDZAJĄCEGO Rafał Ronowicz	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANCYCH		LOD/3600/PBE/18		NR UPRAWNIEN BUDOWLANCYCH LOD/3420/PBE/17	
NAZWA RYUNKU		SCHEMAT ROZDZIELNICY RWE NT		DATA: 05.08.2021	
				SKALA:	
				NUMER RYUNKU:	
				E09	
ZASTĘPZA JEJ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKIE NIEJESZY NIE MOŻĄ BYĆ PRZERYSOWANE. UZUPNIENI LUB ODSTĄPIENI KOMUNIKOWIE BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					