



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Świecie, 21 listopada 2022 r.

PZD 241/11/2022

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie”** na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 70

Proszę o podanie grubości frezowania profilującego istniejącej nawierzchni.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 71

Proszę o podanie warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości dla nawierzchni jezdni przeznaczonej do rozbiórki.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 72

Proszę o podanie warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości dla nawierzchni zjazdów przeznaczonych do rozbiórki.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 73

Proszę o podanie wymagań dla czyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz kolorystyki RAL (nr RAL) malowania balustrad na obiekcie w Borowym Młynie.

Odp. W związku z uszkodzeniami korozyjnymi elementów stalowych balustrad projektuje się wykonać naprawę zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewidziane do renowacji powierzchnie oczyścić do stopnia Sa 2 ½ oraz zabezpieczyć antykorozyjnie w systemie R2 zestawem farb epoksydowo – poliuretanowych. Wykonawca dokona zabezpieczenia strefy robót przed

przedostaniem się zanieczyszczeń powstałych zarówno na etapie czyszczenia konstrukcji jak i wykonania powłok malarskich, do wód rzeki Mątawa. Kolor malowania: RAL 6002.

Pytanie nr 74

Prosimy o informację jaką długość barier należy przyjąć do wyceny. Z dokumentacji projektowej wynika ok. 1900mb: 7 lokalizacji barier, łącznie 15 odcinków:

1. W km. 0+083 - 0+068 L; ok. 15mb prosta
2. W km. 0+083 - 0+068 P; ok. 15mb prosta
3. W km 1+300 - 1+500 L; ok. 200mb: R400m
4. W km 1+361 - 1+486 P, ok. 126mb R400m
5. W km 1+855 - 1+920, ok. 67mb R155m, końcówka wygięta w luk, R3
6. W km 1+865 - 1+990, ok. 124mb R155m, końcówka wygięta w luk, R8,
7. W km 1+930 - 2+000, ok. 71 mb prosta, końcówka wygięta w luk, R3
8. W km 2+640 - 2+885 L, ok. 247mb, prosta
9. W km 2+651 - 2+885P, ok. 235mb, prosta, końcówka wygięta pod kątem
10. W km 3+035 - 3+217L , dl. ok. 184mb prosta
11. W km 3+072 - 3+217P, dl. ok. 148mb prosta
12. W km 3+979 - 4+118 P, dl. ok. 140mb R 155, (80mb prostej)
13. W km 3+993 - 4+118 L, dl. ok. 124mb R155 (61mb prostej)
14. W km 4+212 - 4+320P, dl. ok. 110mb prosta
15. W km 4+212 - 4+320L, dl. ok. 110mb prosta

Natomiast w przedmiarze podano 1000 mb. Prosimy o potwierdzenie, że bariery ochronne należy ustawić w lokalizacji wymienionej powyżej.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Lokalizacja barier zostanie wskazana na etapie realizacji robót.

Pytanie nr 75

Czy odcinek bariery rozpoczynający się w km 4+212, po stronie lewej, należy poprowadzić do km 4+443 czy uciąć w km 4+320?

Oddp. Lokalizacja barier zostanie wskazana na etapie realizacji robót na odcinku objętym zakresem robót.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie barier o wysokości kształtownika 120mm (zamiast 140mm - SST D07.05.01, pkt. 2.3.2. Słupki)?

Oddp. Zamawiający nie wyraża zgody.

D Y P E K T O R

mgr inż. Adam Meller