



Koszalin, dnia 25.05.2021 r.

### **ODPOWIEŹ NA PYTANIE DO POSTĘPOWANIA**

**ID 460201 „MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ WRAZ Z URZĄDZENIEM ODPYLAJĄCYM W HALI NR 2 ORAZ W HALI NR 3 NA TERENIE ZAKŁADU ODZYSKU ODPADÓW W SIANOWIE PRZY ULICY ŁUBUSZAN 80”.**

#### **PYTANIE:**

W przedmiarze nie uwzględniono konstrukcji wsporczej pod centralę i agregat, czy należy ją wycenić ?

#### **ODPOWIEŹ:**

*Należy uwzględnić konstrukcję wsporczą wraz z wyceną.*