



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim**
39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3-go Maja 11

TUT 50/96/23

Sędziszów Małopolski 01.08.2023r.

ANJO DORADZTWO Sp. z o.o.

ul. Mostowa 3

37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na pismo znak: ANJO-2/ZP-2023-2 z dnia 28.07.2023r. (data wpływu 31.07.2023r.) dotyczące wydania warunków technicznych zabezpieczenia, budowy lub przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia kolizji oraz skrzyżowań z istniejącą siecią wodociągową dla zadania pn. „Przebudowa drogi nr inw. 220/377 w Leśnictwie Czarna” zlokalizowanej na działkach 783, 784, 785 i 786 obręb Ruda Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim określa następujące warunki:

1. W obszarze przedmiotowej inwestycji PGKiM Sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową $\varnothing 90\text{mm}$ PVC.
2. Miejsce przekroczenia siecią wodociągową $\varnothing 90\text{mm}$ PVC nowej drogi należy wymienić na rurociąg z PE w rurze osłonowej o średnicy nie mniejszej niż $\varnothing 125\text{mm}$ PE wypuszczonej co najmniej 2 m poza krawędź jezdni. Końcówki rur należy zabezpieczyć gumowymi manszetami, a rurę przewodową osadzić na ślizgach. Połączenie sieci wodociągowej z PVC z rurociągiem wykonanym z PE należy wykonać za pomocą systemowych kształtek żeliwnych. Końcówki rurociągu należy oznakować na gruncie za pomocą słupków betonowych w kolorze niebieskim.
3. Prace w zbliżeniu do węzłów, czynnych rurociągów lub urządzeń wodociągowych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z o.o.
4. Wszystkie urządzenia znajdujące się w obecnej niwelecie terenu takie jak skrzynki zasuw lub inne urządzenia wodociągowe muszą być oznaczone i wyrównane do nowej niweletry drogi, oznaczenie tych urządzeń musi się odbywać w obecności pracownika PGKiM Sp. z o.o.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczy uzgodnienie wystąpić do PGKiM Sp. z o.o. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branżowego.
6. Całość prac jak wyżej Wykonawca winien wykonać własnym kosztem i staraniem.
7. Celem usunięcia potencjalnej awarii PGKiM Sp. z o.o. będzie miało zagwarantowany nieutrudniony dostęp do rurociągów znajdujących się na budowanym odcinku drogi.
8. Naprawa wszelkich szkód wyrządzonych podczas robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy robót.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
39-120 Sędziszów Małop., ul. 3 Maja 11
tel. (17) 2216684, 2216769, fax (17) 2216633
ulp 818-00-02-067, REGON 660511170
KRS: 8912402669111000038253346

Z-ca kierownika
Sekcji wodociągów
mgr inż. Tomasz Opiński