

Nr sprawy: ZP.042.5.2023.SZ

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **23.03.2023 r.** na spotkaniu z Wykonawcami w celu wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle**”, zostały zgłoszone zapytania w poniższym zakresie:

1. „...Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany progów zwalniających z gumowych na progi zwalniające wykonane z kostki betonowej?...”

**na które została udzielona odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. „...Czy należy okrawężnikować jezdnię w przypadku wyboru przez Wykonawcę wariantu wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej?...”

**na które została udzielona odpowiedź:**

W przypadku wyboru przez Wykonawcę wariantu wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej jezdni drogi nie będzie okrawężnikowana.

3. „...Czy dokumentacja projektowa w swojej zawartości ma obejmować budowę chodnika?...”

**na które została udzielona odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa swoim zakresem nie będzie obejmowała budowy chodnika.

4. „...Kto jest właścicielem kanalizacji deszczowej w ul. Polanowskiej i czy jest możliwość odprowadzenia wody deszczowej z odcinka ulicy Spacerowej (około 30 m) do kanalizacji deszczowej w ul. Polanowskiej?...”

**na które została udzielona odpowiedź:**

Właścicielem kanalizacji ogólnospławnej w ul. Polanowskiej jest RWIK. Gmina Bobolice wystąpi do RWIKU o wydanie warunków na odprowadzenie wody z części drogi ul. Spacerowej do kanalizacji w ul. Polanowskiej..

5. „...Wykonawca na spotkaniu wskazał, że do zgłoszenia przebudowy drogi koniecznym jest posiadanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**na które została udzielona odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 50 ust. 2, pkt. 1 i 2

„2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

2) niewymagające pozwolenia na budowę.”

Dla robót będących przedmiotem postępowania nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe zostało potwierdzone w wydziale budownictwa Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

6. „...Wykonawca wnioskował o wprowadzenie do umowy zapisów zapewniających Wykonawcy 9 miesięcy na wykonanie robót budowlanych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych...”

**na które została udzielona odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału V, ust. 22, pkt. 7, lit. e

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego w przypadku : [...]

e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi przepisami.[...]

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności”

**MODYFIKACJE**

1. w Rozdziale V, ust. 22, pkt. 7 Umowy dodaje się literę „m” o następującym brzmieniu:

„ m) gdy czas pozostały na wykonanie robót budowlanych będzie mniejszy niż 9 miesięcy od daty uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego zgłoszenia, decyzji i uzgodnień, itp. pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy”.

2. Litera d, ust. 1 Programu Funkcjonalno-użytkowego otrzymuje brzmienie:

Początek inwestycji zlokalizowano na krawędzi drogi wojewódzkiej – ul. Polanowska w Bobolicach. Jezdnię o wykonać zgodnie z dobranym układem warstw konstrukcyjnych. Krawędzie jezdni bitumicznej wykonać poprzez schodkowanie warstw. Zjazdy na przyległe działki należy uzgodnić z właścicielami działki. Zjazdy wyłącznie w obrębie pasa drogowego. Spadki poprzeczne zjazdów dostosowane do profilu jezdni oraz przyległego terenu.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.**

**Z up. BURMISTRZA**

**mgr Krzysztof Dziadul**  
**Sekretarz Gminy**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi:  
Sylvia Zadubiec  
Podinspektor ds. zamówień publicznych  
tel. (094) 345 84 19  
e-mail: zamowieniapubliczne@bobolice.pl