



GMINA POŁANIEC

TI.271.38.2024.TIK

Połaniec dn. 19.02.2024r.

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. dot. plac zabaw Kr. Jadwigi i plac zabaw Północ
 - na przedstawionych ilustracjach urządzeń zabawowych są wykonane z metalu natomiast w opisie w uwagach końcowych widnieje zapis – „Wszystkie zabawki wykonane z drewna iglastego bezrdzeniowego, toczzonego cylindrycznie. Elementy drewniane impregnowane” Proszę o informację z jakich materiałów mają być wykonane urządzenia i w jaki sposób zamawiający będzie oceniał równoważność tych urządzeń.
 - Producent urządzeń wskazanych na ilustracjach nie produkuje ich z drewna iglastego, bezrdzeniowego toczzonego cylindrycznie
 - w celu prawidłowego obliczenia ceny proszę o podanie wymaganego koloru nawierzchni bezpiecznej
 - nawierzchnia wylewana wymaga położenia obrzeży – proszę o podanie ilości.

Odpowiedź:

- Urządzenia należy wykonać z metalu. Zamawiający oceni równoważność zaoferowanych urządzeń w oparciu o parametry i normy wskazane w dokumentacji.
- Kolor nawierzchni bezpiecznej – niebieski.
- Na placu zabaw Północ ilość obrzeży zgodnie z przedmiarami, na placu zabaw Królowej Jadwigi – należy dodać pozycję KNR 2-31 0407-05 mb 92,7.

2. dot. plac zabaw Kr. Jadwigi i plac zabaw Północ
proszę o informację jaką grubość nawierzchni należy zastosować na obu placach. Podana w przedmiarze grubość 5+1 cm jest stosowana dla urządzeń przy wysokości upadku do 1,7 m, natomiast urządzenia linarne na obu placach ze względu na swoją wysokość upadku/ 2 m/ wymagają zastosowania nawierzchni 7+1 cm. Proszę o potwierdzenie, którą grubość nawierzchni należy wycenić.



GMINA POŁANIEC

Odpowiedz: Nawierzchnię bezpieczną należy dostosować do HIC urządzeń – 2 m.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.02.2024r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 23.02.2024r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.03.2024r.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

- „1. Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2024r. o godz. 10:00.”
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2024r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Jarosław Kądziela

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządził: Rafał Kiliański
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 15 8650-084