

1/ZP/2024

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/DN/2021 Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w sprawie uregulowania zasad funkcjonowania zamówień w PWiK Sp. z o.o. w Piszcu pn.: „**Dostawa wodomierzy, nakładek radiowych oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2024**”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 2, które wpłynęło w dn. 12.01.2024 r. dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa wodomierzy, nakładek radiowych oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2024**”. Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:

W udzielonych odpowiedziach Zamawiający dopuszcza dostawę wodomierzy równoważnych co wycofany model **SENSUS 820**, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów w zakresie parametrów technicznych, które literalnie wymienia w piśmie o sygnaturze 1/ZP/2024 z dn. 12.01.2024.

Nie mniej jednak wskazane parametry przez Zamawiającego jednocześnie opisują wymagania, które jest w stanie spełnić na rynku tylko i wyłącznie wycofany już właśnie z produkcji model **SENSUS 820**.

Naturalnym następcą w/w modelu wodomierza tego samego producenta jest wodomierz oznaczony modelowo **DomoJet**, którego parametry techniczne prezentują się następująco:

- a. Liczydło: suchobieżne
- b. Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
- c. Długość L=110 mm, gwint króćców G3/4
- d. Minimalny zakres pomiarowy w pozycji poziomej zabudowy: R=160
- e. Liczydło przystosowane do zabudowy modułów zdalnych odczytów kompatybilnych z systemem odczytowym DIAVASO i SensusRead.

Biorąc pod uwagę powyższe czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na model **SENSUS DomoJet** w miejsce nieprodukowanego już modelu **SENSUS 820** o parametrach technicznych opisanych powyżej?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 2:

Zamawiający nie dopuszcza wodomierza model **SENSUS DomoJet**.

Zgodnie z cz. IV SWZ opis przedmiotu zamówienia przyjmuje się możliwość dostawy wodomierz model 820 z cechą legalizacyjną z 2023 roku.

W rozwiązaniach równoważnych dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i **mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych**, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami.

Powyższe odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SWZ na dostawę wodomierzy, nakładek radiowych oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2024.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SWZ.

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Leszek Jerzy Leniec

Pisz /dnia 12 stycznia 2024 r.