

RGK.271.2.2024

## WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. :

### **„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH ”**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 000866112/01 z dnia 2024-02-01.

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, stosownie do treści art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

#### Pytanie:

1. Zamawiający określając parametry nawierzchni obustronnie domyka zakresy tym samym wyklucza nawierzchnie mające wyższe parametry użytkowe od przedstawionych. Stawianie górnej granicy przez Zamawiającego to manipulacja wytycznymi. Nielogicznym jest nieuzasadnione stawianie górnych granic skoro uprawnione do tego instytucje nic takiego nie stosują oraz oczekiwanie od wykonawców zastosowania gorszych materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowych. Tym samym Czy Zamawiający dopuści nawierzchnie poliuretanowe o lepszych parametrach, a załączone do dokumentacji uzna jako parametry minimalne.

#### Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, iż dopuści nawierzchnie poliuretanowe o lepszych parametrach a załączone do dokumentacji uzna jako parametry minimalne, które będą zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 i aktualną normą DIN 18035-6:2014 i posiadających wymagane dokumenty :

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologię wykonania;
- Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny;
- Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
- Raport z badań oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH ;
- Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji, udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
- Próbkę oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;
- Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
- Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;

*Wójt Gminy*

*Urszula Wołosiewicz*