



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: [wodkiel@wod-kiel.com.pl](mailto:wodkiel@wod-kiel.com.pl)

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dn: 30.06 2023r.

## TRZEŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa Pzp (dalej zwanego: Regulamin) pn. „Dostawa agregatów pompowych”

Nr sprawy: KML- 21/2023 (ID 785012)

Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 27.06.2023r. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ ww. postępowaniu o następującej treści cyt.:

1. Czy dopuszczają Państwo zmianę wirników ze stali nierdzewnej na mosiężne dla części II, III, IV oraz V?
2. Proszę o podanie wykonania materiałowego kolumn tłocznych dla poszczególnych części przetargu.

### Odpowiedzi:

ad. Pytanie 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ad. Pytanie 2

Zamawiający wskazuje, iż rurociągi tłoczne "kolumny tłoczne" w studniach wykonane są ze stali ocynkowanej, z łączeniami kołnierzowymi (dotyczy: agregatów pompowych z Części I-V).

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KASJER

*mgr Władysław Karol Jacewicz*