



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

BR.271.1.20.2022

Trzebowniko, 08.07.2022

## Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: **Przebudowa budynku komunalnego – remiza OSP w miejscowości Łąka**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

### **Pytanie 1**

Proszę o podane parametrów zegara ściennego zewnętrznego.

Ad 1.

Zegar zewnętrzny elektroniczny - wymiar zewnętrzny min. 215x56x10 [cm], wysokość znaków min 40cm, diody LED czerwone.

### **Pytanie 2**

Proszę o podanie parametrów balustrady z stali nierdzewnej wysokości średnica rur.

Ad 2.

Detal balustrady stanowi załącznik do dzisiejszej korespondencji.

### **Pytanie 3**

Nawierzchnie z kostki brukowej należy wykonać z nowej kostki czy tej z demontażu

Ad 3.

Należy wykorzystać istniejącą kostkę brukową, wymianie podlegać będzie kostka uszkodzona przez Wykonawcę podczas jej rozbiórki.

### **Pytanie 4**

Należy wykonać dwie czy cztery stopy fundamentowe pod konstrukcję wiaty .

Ad 4.

Pod konstrukcję 4 słupów stalowych, głównych pręseł wiaty należy wykonać 4 stopy fundamentowe wg projektu konstrukcji. Pod 2 mniejsze słupy należy wykonać 2 stopy fundamentowe analogiczne do już istniejących.



Wielokrotny laureat rankingu  
Złota Setka Gmin Podkarpacia



Laureat plebiscytu  
„Euro-Gmina”



Skuteczny beneficjent  
środków unijnych



Wyróżnienie w kat.  
„Inwestor na Medal” w konkursie  
„Budowniczy Polskiego Sportu”



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

## Pytanie 5

Proszę o udostępnienie loga OSP oraz podanie parametrów liter 3D.

Ad 5.

Logo oraz litery należy wykonać analogicznie do już istniejących. Lico liter biały plexiglas, boki obłożone taśmą aluminiową w kolorze czerwonym (lub odwrotnie). Tył PCV 10mm z zamocowanymi modułami LED wysokiej mocy wraz z zasilaczami elektronicznymi. Całość mocowana na konstrukcji przykręcana do elewacji. Wysokość liter 40-50cm. Przykładowe zdjęcie stanowi załącznik do dzisiejszej korespondencji.

## Pytanie 6

Proszę o zestawienie drzwi aluminiowych.

Ad 6.

2 szt. drzwi aluminiowych o wymiarach w świetle otworu 205x100 cm i wymiarach w świetle ościeżnicy 200x90 cm. 1 szt. drzwi lewych, 1 szt. drzwi prawych. Drzwi z autozamykaczami, klamką antypaniczną, aluminiowe, z przeszkleniem wykonanym ze szkła bezpiecznego, w górnej części skrzydła drzwi. Szkło w kolorze mlecznym. Kolor drzwi czerwony.

## Pytanie 7

Czy na elewacji występują jakieś urządzenia chłodnicze.

Ad 7.

Na elewacjach znajdują się urządzenia chłodzące, stanowiące elementy układu klimatyzacji. Położenie urządzeń bez zmian za wyjątkiem urządzenia nad schodami zewnętrznymi. Centrala z tego miejsca zgodnie z projektem ma zostać przeniesiona pod schody.



Wielokrotny laureat rankingu  
Złota Setka Gmin Podkarpacia



Laureat plebiscytu  
„Euro-Gmina”



Skuteczny beneficjent  
środków unijnych



Wyróżnienie w kat.  
„Inwestor na Medal” w konkursie  
„Budowniczy Polskiego Sportu”