

Branice, 11.06.2021 r.

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Branice
Siedziba Zamawiającego	Urząd Gminy Branice
NIP:	7481518612
Kod	48-140
Miejscowość:	Branice
Adres:	Słowackiego 3
Adres e-mail:	ug@branice.pl
Strona internetowa:	www.branice.pl
BIP	bip.branice.pl
Telefon:	+48 77 486 82 28
Godziny urzędowania:	Poniedziałek w godz. 7:30-17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30 - 15:30, piątek w godz. 7:30-14:00

INFORMACJA

Dotyczy: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW.

Pytanie 1.

Proszę o informacje czy w oknach z pozycji 05 i 07- można zastosować słupek, skoro nie można zastosować łącznika? Od producenta dostałam informacje, że nie jest możliwe wykonanie szyby na długość 6 m.

Odpowiedź 1.

W oknach z pozycji 05 i 07 można zastosować konstrukcyjny łącznik, inaczej słupek ze wzmocnieniem stalowym 3mm (nie dopuszcza się stali karbowanej).

Pytanie 2.

Czy drzwi wewnętrzne z pozycji D1 zamiast z PCV można wykonać z aluminium?

Odpowiedź 2.

Drzwi wewnętrzne z pozycji D1 zamiast z PCV można wykonać z aluminium.

Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.