



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Dopiewo, dnia 02.08.2021r.

ROA.271.11.2021

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ciągu pieszego przy jeziorze Niepruszewskim wraz z drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi”.

1. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ:

Pytanie nr 1. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie rodzajów kostki brukowej. Z informacji zawartych w projekcie w branży architektura są podane wymiary kostki tj. 27x34-46 cm, grubość 8 cm ale po przeanalizowaniu co oferują producenci kostki nie ma materiałów o takich wymiarach. Proszę o informację czy jest możliwość uwzględnienia innego rodzaju kostki w takich samych kolorach lub o wskazanie nazwy materiału oraz producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki gr 8 cm o wymiarach 16-28cm x 30-48cm w kolorach żółty/ piaskowy, grafitowy/ciemnoszary lub zbliżonych/złamanych do tych kolorów, w związku z czym w niniejszym zakresie dokonuje zmiany SWZ.

2. Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp, w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie oraz zmianą SWZ, zmianie ulega:

- termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 10.08.2021r. do godz. 11.00, termin otwarcia ofert 10.08.2021r. godz. 11.30
- termin związania ofertą określony w SWZ do dnia 08.09.2021r.
- treść ogłoszenia o zamówieniu.

Wójt Gminy Dopiewo
[Signature]
dr Paweł Przepióra