



Folwark, dnia 03.03.2022 r.

Nr sprawy DT.2620.2.2022

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: „Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021., wszystkim zainteresowanym postępowaniem przesyłamy informację:

Treści pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Pytanie, czy w ofercie należy przyjąć koszt obudowy i pompy, ponieważ w kosztorysie nakładczym i przedmiarze występuje pozycja wykonania obudowy, natomiast w STWiOR oraz SWZ nie przewiduje. Ponadto prosimy o podanie wydajności pompy Q oraz wysokość podnoszenia H.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie nakładczym wskazano do wyceny zakup kompletnej obudowy i pompy głębinowej. Wydajność pompy również została podana w kosztorysie nakładczym i wynosi Q - około 50,0 m³/h podnoszenie pompy powinno wynosi od 30 - 40 metrów.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Prezes Zarządu
Robert Garczyński

Przyg. Donata Twardowska
tel. kont. 65 546 76 49