



GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



PNOŚ.271.8.4.2023.2

Trzebielino, dnia 23.02.2023 r

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo-rekreacyjnego w Trzebielinie”, znak sprawy: PNOŚ.271.8.2023.2

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00088154/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej Projekt budowlany pkt 1.1. informuje, że moc dostępna to 26kW. W odpowiedziach na pytania zamawiający wyraża zgodę na moc całościową do 26.1 kW. proszę o potwierdzenie wartości mocy przyłączeniowej.

Odpowiedź: Planowana inwestycja nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej 26 kW. Poprzednia odpowiedź jest nieaktualna w zakresie dopuszczonej mocy 26,1 kW.

Pytanie.2

Zwracam się z prośbą o możliwość zmiany parametrów technicznych warunków pracy z -40oC do +120oC na -25oC do +60oC ze względu na ograniczenie wiodących producentów inwerterów. Większości wiodących producentów inwerterów parametr ten określony w kartach technicznych znajduje się w przedziale od -25oC do +60oC.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów technicznych warunków pracy z -40oC do +120oC na od -25oC do +60oC.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski