

LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki o średnicy wg. profili podłużnych z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi przejściami szczelnymi do przyłączenia rur w ściance studni.
2. Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja ochronna z uszczelką gumową).
3. Stopnie złazowe
4. Warstwa żwiru lub tłucznia gr. 20 cm o zagęszczeniu Is=0,95.
5. Kineta.
6. Łączenie na uszczelki elastomerowe.
7. Kręgi betonowe prefabrykowane o średnicy wg. profili podłużnych.
8. Właz żeliwny DN600 – włazy okrągłe wg normy PN–EN 124:2000 (w pasie drogowym należy stosować włazy klasy nośności D–400)
9. Zwężka redukcyjna o średnicy wg. profili podłużnych
10. Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.
11. Pierścień dystansowy.

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny

P.H.U. "ARCUS 2"
Tadeusz Hoszowski
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR:
Zarząd Województwa Opolskiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup – Ładza - zaprojektuj i wybuduj

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ

RYSUNEK NR:
KD
03

PROJEKTANT:	MGR INŻ. KRZYSZTOF NAWROCKI UPR.BUD. SLK/1930/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		SKALA: -
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MACIEJ KRZĄKAŁA UPR.BUD. SLK/0283/PWBS/22 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		DATA: MAJ 2024