



**UWAGA:**

Kable energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć przez założenie rur dwudzielnych:

- Ø160 koloru czerwonego na kable SN
- Ø110 koloru niebieskiego na kable NN i teletechniczne

|   |                  |         |               |          |                   |
|---|------------------|---------|---------------|----------|-------------------|
| INWESTOR:   |                  |         |               |          |                   |
| Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna<br>41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 |                  |         |               |          |                   |
| NAZWA INWESTYCJI:   |                  |         |               |          | DATA OPRACOWANIA: |
| Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu                  |                  |         |               |          | 10.2020r.         |
| RODZAJ OPRACOWANIA:   |                  |         |               |          | SKALA:            |
| PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY   |                  |         |               |          | -                 |
| TYTUŁ RYSUNKU:  |                  |         |               |          | NR RYSUNKU:       |
| Zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniach<br>z projektowanym kanałem             |                  |         |               |          | 8                 |
| PROJEKTANT:   | NR UPR.:         | PODPIS: | SPRAWDZAJĄCY: | NR UPR.: | PODPIS:           |
| mgr inż.<br>Marek Wilczok   | SLK/2075/POOS/08 |         |               |          |                   |