SZAFKA OŚWIETLENIOWA ZKP

S1
Obw.nr1
3*S301-B16A
S2
Obw.nr2
3*S301-B16A
S3
Obw.nr3
3*S301-B16A
4
PE
R<10Ω
YAKXS 4x35mm²

Istniejący słup linii napowietrznej nr12 nn. 0,4kV - obwód nr1 ze stacji nr 61008

Istniejące zasilanie z przebudowanego słupa nr12 linii napowietrznej nn. 0,4kV do złącza kablowego ZKP nr 3141 - YAKXS 4x50mm²/750V, l~40mb.

YAKXS 4x35mm² l=35m(40m)

L1/1/1 l=35m(39m) L2/1/2 l=36m(40m) L3/1/3 l=36m(40m) L1/1/4 l=25m(29m) L2/1/5 l=34m(38m) L3/1/6 l=36m(40m) L1/1/7 l=29m(33m) L2/1/8 l=26m(30m) L3/1/9 l=35m(39m) L1/1/10 l=35m(39m) L2/1/11

L1/1/5/5 l=31m(35m) L3/1/5/4 l=35m(39m) L2/1/5/3 l=35m(39m) L1/1/5/2 l=32m(36m) L3/1/5/1

l=16m(20m)

L2/1/8/5 l=32m(36m) L1/1/8/4 l=43m(47m) L3/1/8/3 l=36m(40m) L2/1/8/2 l=25m(29m) L1/1/8/1

l=36m(40m)

l=35m(39m)

YAKXS 4x35mm² l=45m(50m)

L1/2/1 l=35m(39m) L2/2/2 l=34m(38m) L3/2/3 l=34m(38m) L1/2/4 l=34m(38m) L2/2/5 l=36m(40m) L3/2/6 l=43m(47m) L1/2/7

L2/1/14 l=35m(39m) L1/1/13 l=35m(39m) L3/1/12

l=35m(39m)

L2/2/2/6 l=36m(40m) L1/2/2/5 l=36m(40m) L3/2/2/4 l=31m(35m) L2/2/2/3 l=44m(48m) L1/2/2/2 l=36m(40m) L3/2/2/1

l=26m(30m)

L2/2/8 l=30m(34m) L3/2/9 l=30m(34m) L1/2/10 l=15m(19m) L2/2/11 l=39m(43m)

L2/2/6/5 l=36m(40m) L1/2/6/4 l=36m(40m) L3/2/6/3 l=36m(40m) L2/2/6/2 l=36m(40m) L1/2/6/1

l=37m(41m)

L1/2/9/1 l=36m(40m) L2/2/9/2 l=35m(39m) L3/2/9/3 l=35m(39m) L1/2/9/4 l=35m(39m) L2/2/9/5

Ciąg dalszy rozwinięcia obwodu nr3 - rys.E-02

LEGENDA:



- Projektowany stalowy słup ocynkowany oświetleniowy o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym; z wysięgnikiem 1,0m o nachyleniu 5° z oprawą uliczną Siteco SC50 HST-MF 70W.

- uziemienie słupa, ułożona bednarka FeZn 25x4mm w wykopie kablowym połączona z indywidualnym uziomem pionowym 2*1,5m FeZn do konstrukcji słupa, wymagana oporność uziemienia dla każdego słupa oświetleniowego R<30Ω.

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Gmina Miejska Turek		
TEMAT PROJEKTU:	***Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku***		
TEMAT RYSUNKU:	Zasilanie w energię elektryczną oraz schemat ideowy oświetlenia ulicznego		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Grodzicki	upr. nr LOD/1396/POOE/10 w specjalności instal. w zakresie sieci i instal.	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Bogdan Wróblewski	upr. nr GT.8346/II/34/76 w specjalności instal. w zakresie sieci i instal.	
BRANŻA:	elektryczna	Stadium: PW	NR RYS. E-01