MAPA ZASADNICZA

do celów projektowych
skala 1:500
*arkusz mapy: **434.241. 232.2; 232.4***
*obręb **A, B, C,** miasto **Turek***

Szkic orientacji 1:10 000

11D

16D

17D

05L

14D

17D

05L

05L

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV
YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141 - obwód nr2.

Istniejący kabel nn. 0,4kV - YAKXS 4x50mm² zasilający złącze kablowe
ZKP nr 3141 z linii napowietrznej nn. 0,4kV; obwód nr1; stacja nr 61008.

Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV 3xYAKXS 4x35mm²
ze złącza kablowego nr 3141.

Istniejące złącze kablowe nr 3141
podlegające przebudowie,
z 3kpl. rozłączników bezpiecznikowych
i miejscem na 2 pomiary energii elektrycznej.

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV
YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141 - obwód nr3.

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV
YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141 - obwód nr3.

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV
YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141 - obwód nr3.

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji
W obszarze opracowanej linii ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniający geodezyjnego powykonawczego o sfinansowanie ..... i zasadniczego pp nr. 16/41 /2011
Roboczaa mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowany obiekty kubaturowy wymagające pozwolenia na budowę (potrzeba i inny zakres uzgodnień do wystąpienia przez projektantów.
TUREK dnia 2011 -11- 18
(pieczęć)
z up. STAROSTY
Sławomir Piotrowski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji
W obszarze opracowanej linii ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego geodezyjnego powykonawczego o sfinansowanie ..... i zasadniczego pp nr. 16/41 /2011
Roboczaa mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowany obiekty kubaturowy wymagające pozwolenia na budowę (potrzeba i inny zakres uzgodnień do wystąpienia przez projektantów.
TUREK dnia 2011 -11- 18
(pieczęć)
z up. STAROSTY
Sławomir Piotrowski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji
W obszarze opracowanej linii ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego geodezyjnego powykonawczego o sfinansowanie ..... i zasadniczego pp nr. 16/41 /2011
Roboczaa mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowany obiekty kubaturowy wymagające pozwolenia na budowę (potrzeba i inny zakres uzgodnień do wystąpienia przez projektantów.
TUREK dnia 2011 -11- 18
(pieczęć)
z up. STAROSTY
Sławomir Piotrowski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
GEO-INWEST
ul. Mikołych 10/9 62-700 Turek
tel. 509-801-859
NIP 6681838999 REGON 301084610
mgr inż. Michał Wódka
geodeta uprawnienia
Świadectwo nr 10663

LEGENDA:

- projektowana oś drogi
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowany opornik betonowy
- projektowane obrzeża betonowe
- PROJEKTOWANY KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANY DRENAŻ
- GRANICA INWESTYCJI WG MPZP
- KANALIZACJA 3-OTWOROWA Z RUR RHDPE⌀110/6,3

LEGENDA:

- Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym, z wysięgnikiem 1,0m o nachyleniu 5°; z oprawą uliczną Siteco SC50 I źródłem sodowym 1xHST 70W;.
- L1/3/4 - Oznaczenie: faza zasilająca/numer obwodu/numer oprawy
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV - YAKXS 4x35mm².
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV YAKXS 4x35mm² w rurze np. AROT SRS lub DVK ⌀75mm.
- Projektowane przebudowane złącze kablowo-pomiarowe na potrzeby oświetlenia ulicznego.
- Projektowany uzioim poziomy układany w wykopie - bednarka FeZn 25x4mm.

UWAGA:

1. Pod drogami i zjazdami kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu SRS⌀75mm, przy skrzyżowaniach z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu DVK⌀75mm.
2. Przy równoległym układaniu kabli, zachować należy odstępy wg normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa	ul.Okólna 6 62-510 Konin		
INWESTOR:	Gmina Miejska Turek		
TEMAT PROJEKTU:	***Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku***		
TEMAT RYSUNKU:	Oświetlenie uliczne Osiedla Leśna w Turku		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Grodzicki	upr. nr LOD/1369/POOE/10 w specjalności instal. w zakresie sieci i instal.	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Bogdan Wróblewski	upr. nr GT-8346/8/3476 w specjalności instal. w zakresie sieci i instal.	
BRANŻA:	Elektryczna	skala 1:500	NR RYS. E-04/2