

## Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV.

nr referencyjny: **OR-ROŚIGK.271.03.2023**

Świecie, 17 maja 2023 r.

### ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Świecie**

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### **I. PYTANIE Z 12 KWIETNIA 2023 R.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozliczenia w postaci jednej faktury zaliczkowej 5% oraz faktury końcowej na fakturowanie raz w miesiącu, zgodnie z postępowaniem robót?

Odp. Zamawiający uwzględnił wniosek Wykonawcy i wprowadził do zasad rozliczenia wynagrodzenia płatności częściowe.

### **II. PYTANIE Z 13 KWIETNIA 2023 R.**

W rozdziale VIII pkt. 4) ppkt. a) SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zdolnościami technicznymi jak niżej:

- co najmniej dwa zamówienia polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego (w rozumieniu prawa budowlanego) o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000 000,00 zł brutto, w tym:

- jedno zamówienie polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu związanego z ochroną środowiska (np. składowisko odpadów, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków)

Wnioskujemy, aby Zamawiający zmodyfikował zapis tak, aby brzmiał:

„O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- dwa zamówienia polegające na rekultywacji, remoncie, budowie lub przebudowie obiektu związanego z ochroną środowiska (np. składowisko odpadów, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków) o wartości 6 000 000,00 zł brutto łącznie”

Wnioskujemy o powyższą zmianę, gdyż zakres realizacji są to głównie roboty ziemne, a wymagania dotyczą remontu, budowy, przebudowy obiektu kubaturowego, co w swym szerokim znaczeniu obejmuje np. wznoszenie budynków, a nie jest to zakres podobny do zakresu realizacji inwestycji w związku z czym nie powinien być to warunek do spełnienia przez Wykonawców.

Ponadto Zamawiający postawił zbyt wysokie ograniczenia kwotowe tj. 10 000 000,00 zł. , ponieważ znacząco ogranicza to konkurencyjność, a po przeliczeniu kwoty wadium, szacunkowa wartość zamówienia wynosi ok. 3,5 mln zł. Wykonawca, który posiada doświadczenie w wykonywaniu wymaganych robót, spełniając pozostałe warunki zamówienia, i realizował inwestycje podobne do przedmiotu zamówienia w ilości znacznie większej niż wymagana zostaje dyskryminowany, ze względu na wygórowany w stosunku do zakresu realizacji warunek, a dokładnie wymaganie „dwóch zamówień polegających na remoncie, przebudowie, budowie obiektu kubaturowego o łącznej wartości 10 000 000,00 zł”, co nie oznacza, że Wykonawca nie posiada doświadczenia potrzebnego na wykonanie robót określonych w opisie zamówienia, gdyż zgodnie z zasadą proporcjonalności, wszystkie ważne elementy wymogu zostaną spełnione. Zgodnie z art. 112 p.z.p, zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, nie ograniczając przy tym konkurencji. Nadmienić tutaj należy, że pierwszoplanową funkcją unijnego prawa zamówień publicznych jest ochrona konkurencji. Podsumowując, opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia.

Odp. Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia że przyjmuje szerokie pojęcie obiektu kubaturowego, funkcjonujące w obrocie prawnym. *Obiekt kubaturowy to nic innego jak budynki i inne obiekty budowlane którym można przypisać parametr objętości.* (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2014 r., II SA/Kr 1527/13, LEX nr 1502351). Zatem obiektem kubaturowym będzie nie tylko budynek, ale również kwatera składowiska odpadów, wykonana w ramach robót budowlanych skarpa, wał przeciwpowodziowy itp.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w postawionych warunkach wymaga co najmniej dwóch zamówień o łącznej wartości wynoszącej przynajmniej 10.000.000,00 zł brutto. Wykonawca zatem może przedstawić 10 zamówień o wartości 1 mln zł brutto, byleby zamówienia te zostały wykonane w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert i wśród wymienionych zamówień było jedno polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu związanego z ochroną środowiska.

W ocenie Zamawiającego tak sformułowany warunek nie jest zbyt wygórowany i zapewnia odpowiedni dostęp do zamówienia Wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia.

W związku z dużą rozbieżnością wymagań dla materiałów geosyntetycznych ( geomembrana 2 mm i geowłóknina 600 g/m<sup>2</sup>) pomiędzy projektem a STWiOR, proszę o jednoznaczne określenie parametrów dla materiałów geosyntetycznych, które należy uwzględnić w ofercie.

### III. PYTANIE Z 24 KWIETNIA 2023 R.

W związku z dużą rozbieżnością wymagań dla materiałów geosyntetycznych ( geomembrana 2 mm i geowłóknina 600 g/m<sup>2</sup>) pomiędzy projektem a STWiOR, proszę o jednoznaczne określenie parametrów dla materiałów geosyntetycznych, które należy uwzględnić w ofercie.

Odp. Nie występują zasadnicze dysproporcje , a ewentualne niuansy wyjaśniamy :

Do ułożenia sztucznej bariery syntetycznej na dnie i skarpach nowej niecki składowiska:

- geomembrana z PEHD o grubości 2 mm, gładka na dnie i teksturowana na skarpach. Podstawowe parametry geomembrany gładkiej i dwustronnie teksturowanej zestawiono w tabelicy poniżej:

Poz.	Właściwości	Jedn.	Wymagania
1.	Surowiec	-	<b>PEHD</b>
2.	Grubość	mm	<b>2,0</b>
3.	Gęstość właściwa nie mniej niż:	g/m <sup>3</sup>	<b>0,94</b>
4.	Naprężenie przy granicy plastyczności wzdłuż/w poprzek nie mniej niż:	MPa	<b>17/17</b>
5.	Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż/w poprzek nie mniej niż:	%	<b>11/11</b>
6.	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek nie mniej niż:	MPa	<b>35/35</b>
7.	Wydłużenie względne przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek nie mniej niż:	%	<b>800/800</b>
8.	Wytrzymałość na przebicie (CBR) nie mniej niż:	kN	<b>5,45</b>

Do zabezpieczenia sztucznej bariery syntetycznej na dnie i skarpach nowej niecki składowiska należy użyć geowłókninę polipropylenową o gramaturze 600 g/m<sup>2</sup> do 1000 g/m<sup>2</sup>. Wybór należy do oferenta.