

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 17.04.2020

L.dz. TP /20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach”
Sprawa 11/Zp/2020***

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy sieć ciepłownicza działa także poza sezonem grzewczym? Jeśli tak, to na jakich parametrach temperaturowych?

Odpowiedź: Sieć ciepłownicza nie działa poza okresem grzewczym.

2. Czy po stronie wysokiego parametru przewidzieć montaż jednego wspólnego licznika ciepła, czy zaprojektować osobne liczniki ciepła na c.o. i c.w.u. ?

Odpowiedź: Należy przewidzieć osobne liczniki.

3. Czy każdy zasilany budynek ma mieć swój własny licznik ciepła c.o.? Jeśli tak, to proszę o podział mocy cieplnej na potrzeby c.o. dla poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: Budynki nie potrzebują osobnych liczników ciepła.

4. Czy w obiegu instalacji c.o. mamy przewidzieć rezerwową pompę obiegową, czy nie?

Odpowiedź: Należy przewidzieć rezerwową pompę obiegową.

Z poważaniem