

Oprawy zastosowane w projekcie:

FX65	FX65 MP 1519 39W oprawa natynkowa
FX45-1	FX45 MP 3500 70W DIM DALI oprawa natynkowa
A41	APEX LED 27W oprawa natynkowa
A	AMARO 320 24W oprawa natynkowa
A2	AMARO 320 24W DIM DALI oprawa natynkowa
S1	SIRIUS 280 24W IP54 oprawa natynkowa
S2	SIRIUS 320 29W IP54 oprawa natynkowa
R	RINGON 260 16W IP65 oprawa natynkowa
X	ZEUS MINI LED 79 IP54 8W oprawa naszczenna
EM1	ARIS ASON 1h oprawa naszczenna ewakuacyjnego
VWD	ILUN 3W VWD 1h oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego
M3	Monitor 1 IP65 LED spec oprawa naszczenna oświetlenia ewakuacyjnego do niskich temp.
Ł	- ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
ŁP44	- ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY , hermetyczny (IP44)
ŁS	- ŁĄCZNIK SCHODOWY
ŁS44	- ŁĄCZNIK SCHODOWY, hermetyczny (IP44)
ŁŚ	- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, hermetyczny (IP44)
W	- WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
R	- PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA NATYKOWA ORION TYP FL119A IP55/I

OZNACZENIA:


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMODZIELNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
POŁĄCZENIA WYROWNAWCZE

WYKAZ POMIESZCZEŃ: PARTER

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
0/1	Komunikacja	21.58 m²
0/2	Szatnia dla sędziów	8.97 m²
0/3	Łazienka dla sędziów	5.29 m²
0/4	WC	3.24 m²
0/5	Magazyn sprzętu	15.93 m²
0/6	Łazienka 1	16.68 m²
0/7	Szatnia 1	25.12 m²
0/8	Pom. porządkowe	2.84 m²
0/9	Szatnia 2	25.12 m²
0/10	Łazienka 2	19.76 m²
0/11	WC dla NP i damskie	6.90 m²
0/12	WC męskie	3.60 m²
0/13	Pom. socjalne	6.48 m²
0/14	Sala audiowizualna	39.34 m²
0/15	Pokój kierownika	9.28 m²
Razem		210.13 m²

UWAGA:

1. Na rzutach kondygnacji podano wymiary drzwi w świetle ościeżnicy - wymiary w świetle muru poszerzyć zgodnie z wymogami danego producenta

 USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK	
62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 5m15 e-mail: ciemik32@poczta.onet.pl tel. kom. 0-796-458-444	
Obiekt	BIUDYNEK SZATNI GMINA PRZYKONA, PSARY DZ. NR EW. 470
Zlecająca	GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona
Stadium: Branża	P.B.W. ELEKTRYCZNA
Treść - Skala	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:100
Projektant	inż. Marek Szeleg
nr uprawnień	UAB 8346/II/4/90
Sprawdził	inż. Jacek Owetko
nr uprawnień	WK/P0148/POOE/08
Data oprac.	MARZEC 2021 RYS. E-1