

STAROSTA MYŚLIBORSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

GKN.6630.422.2011

OPINIA NR 422/2011
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, linie elektroenergetyczne dla inwestycji p.n. "Budowa nawierzchni dróg"

Lokalizacja : Dębno, ul. Akacyjowa, Klonowa, Lipowa

Dla: PROFIL BIS Sp. z o.o.

Adres: 65-463 Zielona Góra, Fabryczna 23

Inwestor : GMINA DĘBNO

Adres: 74-400 Dębno, Marsz. J. Piłsudskiego 5

Jednostka projektowa: PROFIL BIS Sp. z o.o.

Adres: 65-463 Zielona Góra, Fabryczna 23

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2011-09-05

Data posiedzenia: 2011-09-21

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu z następującymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno – **kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Dębno; pismo nr RD2/DZ/ZM -MC/6519/11.**
2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta w Szczecinie – **uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.**
3. WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie - **uzgodniono z uwagą:**
 - **skrzyżowanie z siecią gazową wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DZ.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1055), rozpoczęcie prac zgłosić w RDG Kostrzyn nad Odrą.**
 - **skrzyżowana oraz zbliżenia do sieci gazowej wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 17.09.1997r.)**
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie – **uzgodniono przebieg trasy sieci wod. kan. własności PWiK Dębno, sieci występują zgodnie z podkładem geodezyjnym, w miejscu występowania sieci wod. kan. prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PWiK Dębno, warunki techniczne nr DT-5014/23/2011.**
5. Brakujący odcinek projektowanej linii telekomunikacyjnej uzgodnionej w ZUDP opinią nr 191/2007 uzupełniono na planie zagospodarowania w ZUDP (wykreślono kolorem zielonym).
6. Obiekty wykazane na załączniku mapowym do opinii nie będące siecią uzbrojenia terenu nie podlegają uzgodnieniu w Zespole.

Ponadto projekt uzgadnia się pod warunkiem:

- **uzyskania uzgodnienia z Urzędem Miejskiego w Dębnie w zakresie drogi gminnej**
- **uzgodnienia z Wydziałem Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w zakresie drogi powiatowej.**

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.

Wpływ dn. 10.10.2011 / 1610
PROFIL BIS Sp. z o.o. Zielona Góra

Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455).

4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
5. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .
6. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
7. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.


Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.

Ilość załączników 1 w 2 egz.

z up. Starosty
Grażyna Burchardt
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAŁĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Zgłoszenie należy kierować pisemnie na adres Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z obecnie obowiązujących przepisów
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A., zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski
imię i nazwisko

91 4818 722
tel.

Za zgodność ~~z~~ z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia 21.09.2011.

PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Wiesława Sliwiak