

Kostrzyn nad Odrą, dnia 27-06-2011

Wnioskodawca(y):

Burmistrz Dębna  
Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno

**Profil Bis Sp. z o.o.**  
**Fabryczna 23**  
**65-463 Zielona Góra**

W/ znak: L dz 84/856/KF/11

z dnia 6-06-2011

N/ znak: TRG.108-5000-100020/11 z dnia 27-06-2011

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych

**NR TRG.108-5000-100020/11**

Dotyczy: budowa nawierzchni dróg z odwodnieniem

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dębno, m. Dębno, ul. Akacjowa Lipowa, Klonowa, nr ew. działek wg zał. graficznego

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 06.06.2011 r. w sprawie o uzgodnienie projektu budowy nawierzchni dróg z odwodnieniem w pasie dróg gminnych ul. Akacjowa, Lipowa, Klonowa, nr ew. działek wg zał. graficznego w m. Dębno, informujemy, iż w obszarze opracowania, w zakresie przedłożonego projektu, występują przewody sieci gazowej średniego ciśnienia, stanowiące zasilanie istniejących obiektów w tym rejonie miasta będące w naszej gestii ( na zał. planie sytuac. - kolor czerwony linia ciągła ).

Ponadto w ul. Lipowej nr ew. dz. 71/27, począwszy od wys. działki nr ew. 71/26 do wys. ul. Akacjowej planowana jest rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia de 40 celem zasilenia realizowanego budynku na działce nr ew. 71/38.

Z uwagi na trwający proces projektowania, planowany termin budowy przewidziany jest na I połowę 2012 r.

Wobec powyższego przedłożony projekt zagospodarowania terenu, uzgadniamy z uwagami :

- na 7 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych i montażowych, powiadomić Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Kostrzynie nad Odrą, (tel. **95 752 82 00**, [rg.kostrzyn@wsgaz.pl](mailto:rg.kostrzyn@wsgaz.pl)) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma, celem nadzorowania prac,
- w miejscach występowania sieci gazowej, rozpoczęcie robót ziemnych poprzedzić przekopem próbnym w celu dokładnego ustalenia posadowienia istniejących przewodów,
- wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej, należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności,
- ewentualne koszty związane z naprawą uszkodzonej sieci, bądź jej przebudową, powstałe w wyniku prowadzonych robót, będą obciążały odpowiednio konto wykonawcy lub inwestora.

Ponadto zawiadamiamy, iż w zakresie opracowania mogą znajdować się istniejące lub projektowane sieci gazowe, będące w gestii innego operatora systemu dystrybucyjnego, co do którego nie posiadamy informacji.

Niniejsze pismo stanowiące warunki prowadzenia robót, są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania.

**Załączniki:**

- projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. TRG.108 - a/a

Specjalista Techniczny  
  
Grzegorz Grobica

KIEROWNIK  
Rejon Dystrybucji Gazu  
Kostrzyn nad Odrą

  
Ryszard Andrys

Wpływ dn. 01.07.2011/1031  
PROFIL BIS Sp. z o.o. Zielona Góra