



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 03 czerwca 2024 r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja pompowni głównej ob. 101 i komory wlotowej ob. 102 wraz z renowacją powłok betonowych”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

W związku z zawartym w opisie przedmiotu zamówienia opisem renowacji powłok betonowych, Wykonawca wnosi aby zakres ten wykonać poprzez zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych pompowni w postaci monolitycznej sztywnej membrany polimocznikowej o zwiększonej sztywności, która z powodzeniem stosowana jest na terenie naszego kraju w pompowniach ścieków, gdzie występują bardzo agresywne środowisko. Membrana charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami odporności chemicznej oraz wykonana jest jako jednolita sztywna powłoka poprawiająca parametry konstrukcyjne.

Parametry membrany:

Twardość Shore'a 75-80D

Wytrzymałość na ściskanie 38 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 7%

Moduł Younga 1350 MPa

Odporność temperaturowa 75 st. C

Moduł przy zgniataniu 1900 MPa

Odporność chemiczna powłoki po 28 dniach działania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB – pH1.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza również zastosowanie zaproponowanej technologii w zakresie robót.