

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zleca wykonanie serwisu pogwarancyjnego wraz z wymianą akumulatorów w 2 urządzeniach podtrzymujących napięcie firmy GTUPS.

Oba urządzenia to GTS 10000 VA RT. jedno z urządzeń posiada dodatkową półkę z akumulatorami.

W związku z faktem, iż urządzenia wspierają zasilanie dla szczególnie istotnej infrastruktury informatycznej Uczelni wszelkie prace serwisowe w przypadku zlecenia na taką usługę, będą mogły być prowadzone w uzgodnionym z Zamawiającym czasie.

Usługa serwisu zasilaczy awaryjnych stanowiąca przedmiot niniejszej umowy/zlecenia polega na minimum:

1. Dostawie i wymianie akumulatorów w 2 zasilaczach awaryjnych UPS oraz jednym dodatkowym module baterijnym
2. Odbiorze do utylizacji akumulatorów zużytych pozostałych po wymianie (**Zamawiający wymaga dostarczenia karty przekazania odpadu**)
3. Wykonaniu przeglądu serwisowego 2 zasilaczy awaryjnych według poniższych warunków:
 - a) W ramach przeglądu serwisowego Wykonawca dokona:
 - kontroli wizualnej UPS-a pod względem istnienia zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
 - kontroli pracy wentylatorów,
 - kontroli temperatury wnętrza UPS-ów,
 - kontroli stanu czystości UPS-ów
 - czyszczenia wnętrza UPS-ów,
 - kontroli wizualnej wnętrza UPS-ów
 - sprawdzenia poprawności zamocowania modułów,
 - sprawdzenie poprawności wewnętrznych połączeń elektrycznych,
 - kontroli kondensatorów elektrolitycznych i kondensatorów filtrów,
 - sprawdzenia zgodności zabezpieczeń na linii wejściowej i wyjściowej
 - pomiaru napięć i prądów głównych modułów UPS-ów,
 - przeprowadzenia testu funkcjonalności zasilacza:
 - przeprowadzenia procedury startu i zatrzymania UPS-ów,
 - testów akumulatorów po przeprowadzeniu ich wymiany,
 - sprawdzenia poprawności sygnalizacji stanu UPS,
 - sprawdzenia poprawności działania interfejsów komputerowych,
 - sprawdzenia skuteczności działania wyłącznika awaryjnego,
 - b) Wszelkie stwierdzone podczas przeglądu serwisowego usterki Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie usunie na koszt Zamawiającego na podstawie przedstawionej pisemnej wyceny na adres dtiserwis@kul.pl. Wycena podlega akceptacji przez Zamawiającego.
 - c) Po zakończeniu prac Wykonawca sporządza protokół z przeglądu wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji UPSa.
 - d) W związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania wszystkich usług IT Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich czynności serwisowych i konfiguracyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.

Przegląd należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń:

1. GTS 10000 VA RT wraz z dodatkowym modułem bateryjnym w lokalizacji:
Lublin ul. Konstantynów 1.



2. GTS 10000 VA RT w lokalizacji Lublin ul. Chopina 29

