

Nasz znak: CUW.PK.343.11.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.11.2023 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pęgowo”

### **MODYFIKACJA SWZ – NR 1**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.11.2023 prowadzonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pęgowo” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

**1) w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty, w pkt 3 Kalkulacja ceny oferty, w punkcie:**



**Przed modyfikacją:**

15 d.1.5	D-02.01.01	Ręczne kopanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	24,00		
16 d.1.5	D-04.06.01	Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE-D 110 w wykopie	m	24		
17 d.1.5	D-02.03.01	Ręczne zasypywanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	24		

**Po modyfikacji:**

15 d.1.5	D-02.01.01	Ręczne kopanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	26		
16 d.1.5	D-04.06.01	Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE-D 110 w wykopie	m	26		
17 d.1.5	D-02.03.01	Ręczne zasypywanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	26		



**Przed modyfikacją:**

34 d.2.2	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/63 - gr. 40cm	m2	876,99		
-------------	------------	---	----	--------	--	--

**Po modyfikacji:**

34 d.2.2	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/63 - gr. 30cm	m2	876,99		
-------------	------------	---	----	--------	--	--

**2) w załączniku nr 10 do SWZ – w przedmiarze robót, w punkcie:**



**Przed modyfikacją:**

15 d.1.5	D-02.01.01	Ręczne kopanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	24
16 d.1.5	D-04.06.01	Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE-D 110 w wykopie	m	24
17	D-02.03.01	Ręczne zasypywanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	24

d.1.5				
-------	--	--	--	--

**Po modyfikacji:**

15 d.1.5	D-02.01.01	Ręczne kopanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	26
16 d.1.5	D-04.06.01	Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE-D 110 w wykopie	m	26
17 d.1.5	D-02.03.01	Ręczne zasypywanie rowów dla ułożenia rur ochronnych	m	26



**Przed modyfikacją:**

34 d.2.2	D-04.02.02	Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/63 - gr. 40cm: <i>poz.39*123%</i>	m2	876,99
-------------	------------	--	----	--------

**Po modyfikacji:**

34 d.2.2	D-04.02.02	Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/63 - <b>gr. 30cm</b> : <i>poz.39*123%</i>	m2	876,99
-------------	------------	--	----	--------

- 3) **w projekcie budowlanym w tabeli „Rowy odtwarzane” modyfikacja zgodna z załącznikiem pn.: TABELA – rowy odtwarzane zamieszczonym na platformie zakupowej**

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty, zał. nr 10 do SWZ – przedmiar robót zamieszczono pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przygotowała: AW

Zamieszczono na platformie zakupowej  
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>