

Kraków, 9 kwietnia 2024 r.

KZP-271-PN-5/2024

DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

**Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń podczas postoju na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść pytania wraz z odpowiedzią na nie, zgodnie z **art. 135 ust. 2 i 6 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”, przedstawiam poniżej:

#### Pytanie nr 1

Jako producent modułów WN typu PASS, na podstawie zaleceń producenta informujemy, iż rekomendowany/wymagany pełny zakres przeglądu modułów PASS składa się z następujących punktów kontrolnych:

1. Izolatory przepustowe
  - oględziny
2. Przedział SF6
  - analiza gazu SF6 w module PASS (wilgoć, czystość, produkty rozpadu)
  - sprawdzenie szczelności przedziałów.
  - sprawdzenie czujników gęstości gazu
  - uzupełnienie gazu SF6
3. Odłączniko-uziemnik
  - przegląd i regulacja napędu
  - próby funkcjonalne
4. Wyłącznik
  - przegląd i regulacja napędu
  - próby funkcjonalne (pomiar czasów i jednoczesności)
  - pomiary kontrolne w zakresie zdawczo – odbiorczym
5. Obwód główny
  - pomiary spadków napięć na torze prądowym podzespołów modułu PASS
  - pomiary izolacji (wymagane rozszynowanie na czas pomiarów)
6. Szafa sterownicza
  - oględziny zewnętrzne sprawdzenie uszczelnień
  - pomiar rezystancji cewek obwodów sterowniczych
  - sprawdzenie ogrzewania
  - sprawdzenie połączeń elektrycznych
  - sprawdzenie styków łącznika pomocniczego
7. Konstrukcja nośna i uziemienia - oględziny zewnętrzne

- sprawdzenie połączeń śrubowych

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania takiego zakresu przeglądu?

**Odpowiedź:**

Wszystkie prace przeglądowo/konserwacyjne wyszczególnione w OPZ należy przeprowadzić zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń bądź wytycznymi producenta.

Z poważaniem

Marcin Kandefer  
Członek Zarządu KHK S.A.  
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

Otrzymał:

- 1) strona internetowa prowadzonego postępowania;
- 2) Wykonawcy, którzy zadali pytania;
- 3) a/a.