

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 11.07.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicy Słone”

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00386500/01 z dnia 2024-06-27.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

Proszę o wyjaśnienie o jaki dokładnie zakres prac z nawierzchnia asfaltową chodzi ? czy jest to tylko odtworzenie nawierzchni asfaltowej na gorąco po robotach rozbiórkowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są jedynie roboty budowlane polegające na budowie 12 punktów oświetlenia ulicznego z oprawami wraz ze znakowaniem słupów przy ul. Słone w Kudowie-Zdroju na odcinku 17. Nowe oświetlenie drogowe należy przyłączyć do istniejącej linii zasilającej. Zakres zamówienia nie obejmuje prac związanych z nawierzchnią asfaltową.

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

.....
Kierownik Zamawiającego