

RZP.271.1.5.2021.DDR

Zamawiający:
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

GMINA SANDOMIERZ

17-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

Sandomierz, 2021-07-07

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: **Realizacja robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”**, w skład którego wchodzi:

Część 1 (Zadanie 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

Zadania realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, nr sprawy: RZP.271.1.5.2021.DDR.

Wyjaśnienie zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zw. dalej ustawą pzp, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Część 1 (Zadanie 1) — „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

Instalacja CO.

1. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować regulator różnicy ciśnień DN20 5-25kPa w ilości 26 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
2. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować regulator różnicy ciśnień DN15 20-60kPa w ilości 2 szt., natomiast w przedmiarze

RZP.271.1.5.2021.DDR

brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

3. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawór automatyczny współpracujący w ilości 28 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
4. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawór podwójny odcinający (w zestawie z grzejnikiem) w ilości 205 szt., natomiast w przedmiarze ujęty jest montaż zaworów termostatycznych DN15 mm w ilości 197 szt. Proszę o wyjaśnienie jakiego typu zawory oraz jaką ilość należy montować przy grzejnikach?

Instalacja CWU.

5. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawory podłączeniowe 1/2 cala w ilości 42 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

Instalacja WZ.

6. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawory podłączeniowe 1/2 cala w ilości 113 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
7. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawory czerpalne w ilości 6 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

Część 2 (Zadanie 2) — „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

Instalacja CO.

8. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować regulator różnicy ciśnień DN20 5-25kPa w ilości 29 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
9. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować regulator różnicy ciśnień DN15 20-60kPa w ilości 5 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
10. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawór automatyczny współpracujący w ilości 34 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
11. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawór podwójny odcinający (w zestawie z grzejnikiem) w ilości 254 szt., natomiast w przedmiarze ujęty jest montaż zaworu termostatycznego. Proszę o wyjaśnienie jakiego typu zawory należy montować przy grzejnikach?

RZP.271.1.5.2021.DDR

Instalacja CWU

12. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawory podłączeniowe 1/2 cala w ilości 70 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

Instalacja WZ.

13. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawory podłączeniowe 1/2 cala w ilości 113 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.
14. Według zestawienia materiałów ujętego w opisie technicznym oraz w projekcie należy zamontować zawory czerpalne w ilości 6 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaż tych zaworów. Proszę o wyjaśnienie czy te zawory wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Informujemy, że przedmiot zamówienia należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne. Dołączone do postępowania przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy przy wycenie wartości robót.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że dokumentacja zadania nr 1 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”, obejmuje również adaptacje sal lekcyjnych na pomieszczenia Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Monitoringu Miejskiego, która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

INSPEKTOR

Dorota Drozdowska-Achenbach

KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Pawelczyk