

**STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE**  
**WYDZIAŁ GEODEZJI**  
pl. Bema 5  
10-516 Olsztyn  
tel. 89 521 05 39

**GD-II.6630.159.2019 lp 1**

**ODPIS**  
**PROTOKÓŁ Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**Nr 159.2019**

**Przedmiot uzgodnienia:** sieć elektroenergetyczna (oświetlenie uliczne), przyłącze elektroenergetyczne

**Lokalizacja obiektu:** gm.Dywity, obr.10 ŁUGWAŁD dz.: 177, 174/35,  
174/37, 182/6

**Wnioskodawca:** Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych  
Tomasz Chelstowski  
Graniczna 21  
14-100 OSTRÓDA

**Inwestor:** Gmina Dywity  
Olsztyńska 32  
11-001 DYWITY

**Data narady:** 2019-06-11

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym:

1.uzgodnili lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu bez uwag.\*

2.uzgodnili lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1\*

3.wnieśli zastrzeżenia do lokalizacji ww. sieci uzbrojenia terenu.\*

\* niepotrzebne skreślić.

**Pouczenie:**

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

**Załączniki :**

- 1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
- 2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
- 3.Uwagi ORANGE Polska
- 4.Uwagi ENERGA-Operator SA Oddział w Olsztynie
- 5.Uwagi PSG sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

*Emilia Rogińska*  
Inspektor w Wydziale Geodezji

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Załącznik nr 1

sygn. GD-II.6630.159.2019 z dnia 11.06.2019

Uczestnicy narady koordynacyjnej

| Lp. | Nazwa Instytucji / Podmiotu  | Stanowisko uczestnika               | Imię, Nazwisko<br>Podpis                                 |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| 1   | ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług<br>Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi<br>o Infrastrukturze 6-Olsztyn | Uwagi - załącznik                   | Jacek Zieliński<br>podpis na oryginale                   |
| 2   | Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku,<br>Oddział w Olsztynie  | Uwagi - załącznik                   | Marek Iluczonek<br>podpis na oryginale                   |
| 3   | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.<br>Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie                                    | Zgodnie z uwagami<br>załącznik nr 5 | Rafał Rząp<br>podpis na oryginale                        |
| 4   | Urząd Gminy w Dywitach   | bez uwag                            | Magdalena<br>Klach - Chęćmanowska<br>podpis na oryginale |
| 5   | PPHU MACROSAT  | bez uwag                            | Krzysztof Kacprowicz<br>podpis na oryginale              |
| 6   | Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział<br>Infrastruktury i Budownictwa   | bez uwag                            | Anna Olkowska<br>podpis na oryginale                     |
| 7   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego w Olsztynie   | bez uwag                            | Elżbieta Wiśniewska<br>podpis na oryginale               |
| 8   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie   | bez uwag                            | Wojciech Fabisiak<br>podpis na oryginale                 |

Uwagi:

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska

Inspektor w Wydziale Geodezji

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie  
ul. Tuwima 6  
10-950 Olsztyn

**ODPIS**  
**Uwagi do Protokołu z Narady Koordynacyjnej**  
**Nr 159.2019 z dnia 11.06.2019**

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie **Rejon Dystrybucji w Olsztynie**.  
Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
  - Termin wykonania prac,
  - Nazwę firmy prowadzącej prace,
  - Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji Olsztynie (tel. 89 612 11 79, 89 612 14 26, 89 612 14 24);
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102 (tel. 89 612 14 26);
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Olsztynie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Marek Iliuczonek  
podpis na oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO  
*Emilia Rogińska*  
Inspektor w Wydziale Geodezji



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie  
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00  
e-mail: sekretariat.olsztyn@psgaz.pl

Gazownia w Olsztynie  
tel. 89 538 30 51  
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.pl

## ODPIS

### Uwagi do Protokołu Narady Koordynacyjnej Nr 159.2019 z dnia 11.06.2019

*Uzgodniono zgodnie z uwagami:*

- 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.*
- 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię.*
- 3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.*
- 4. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni.*
- 5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”*
- 6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z o.o.. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992.*

KIEROWNIK GAZOWNI  
GAZOWNIA W OLSZTYNIE  
Krzysztof Kowalski

w/z Rafał Rząp  
podpis na oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO  
Emilia Rogińska  
Inspektor w Wydziale Geodezji

**ODPIS**  
**Uwagi do Protokołu Narady Koordynacyjnej**  
**Nr 159.2019 z dnia 11.06.2019**

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) ORANGE Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 - Olsztyn (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. Prace prowadzić pod płatnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania.

J. Zieliński  
podpis na oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO  
*Emilia Rogińska*  
Inspektor w Wydziale Geodezji