



Energa
operator

P. Romanowski



Gmina Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

GK 1G
10.04.2020

Olsztyn, 06-04-2020r.

Znak EOP-63/65-2566-2020

Dot. Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/18/058158 dla obiektu: oświetlenie uliczne, w lokalizacji: Ługwałd dz. 10-177 gm. Dywity wiejska.

W załączeniu przesyłamy jeden egzemplarz oświadczenia o wykonaniu przyłączenia wraz z danymi technicznymi obiektu **oświetlenie uliczne** zlokalizowanego w miejscowości **Ługwałd dz. 10-177 gm. Dywity wiejska**

Dokumenty te należy między innymi przedłożyć wybranemu sprzedawcy energii elektrycznej w celu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Olsztynie
tel. 801 404 404

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczutku
Elżbieta Stankiewicz

Załączniki:

1. Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia nr P/18/058158 – 1 egz.
2. Dane techniczne – 1 egz.

T + 48 89 612 14 02
F + 48

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

operator.olsztyn.elblag@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 981 111 000 000 000 000
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 356 110 400 zł



Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia nr P/18/058158

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o numerze **P/18/058158** z dnia **12.12.2018**, obiektu:

nazwa obiektu: **oświetlenie uliczne,**

adres obiektu: **Ługwałd dz. 10-177 gm. Dywity wiejska,**

o którego przyłączenie do sieci ubiega się Podmiot Przyłączany:

Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,

w związku z wykonaniem przez Strony umowy obowiązków, przewidzianych w umowie, w dniu **06-04-2020** Przedstawiciel ENERGA-OPERATOR SA potwierdza, że w dniu **10.01.2020** dokonano odbioru technicznego prac w zakresie budowy przyłącza i rozbudowy sieci, zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/18/058158**, a Podmiot Przyłączany przedłożył Oświadczenie o Gotowości Instalacji Przyłączanej. Dostawa energii do obiektu Podmiotu Przyłączanego nastąpi po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Technik ds. Przyłączeń

Anna Kurgat

.....
Pieczęć i podpis przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR SA

DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU:			
PPE GS1: 590243863040975238			
PPE: PL0037630001349010			
Nr warunków przyłączenia		P/18/058158	
Sposób zasilania:			
- nr linii SN	205 "OLSZTYN 1-DOBRE MIASTO"	- nr obwodu	1393-01 "kier. szafka S-1"
- stacja 15/0,4 kV	O-1393 "ŁUGWAŁD KOL 5"	- nr złącza	
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przyłączanej.		
Granica własności stron	w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przyłączanej.		
Zabezpieczenie przedlicznikowe	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy) 6 A w szafce pomiarowej		
Moc przyłączeniowa	3		
Grupa przyłączeniowa	V		
Miejsce zainstalowania układu pomiarowego	szafka pomiarowa na słupie linii nn.		
Rodzaj układu pomiarowego	bezpośredni		
Rodzaj instalacji	3-faz		