



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

## BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 95  
66-400 Gorzów Wlkp.  
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42  
e-mail: bok@pwikgo.pl

Gorzów Wlkp. 02.07.2021 r.

Urząd Gminy Kłodawa  
ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa

## ZAKRES USŁUG:

### WODOCIAĞOWE

- wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk kretem”,
- cięcie rur żeliwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręczne i mechaniczne urządzeniem „Ravelli”.

### KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”.

### LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Znak: ZUD / 0124/ 21

Dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz z przyłączami w m. Chwałęcice, gm. Kłodawa przy ul. Leśnej, Dębowej -dz. nr ew. 465, 466, 54/11 obręb 0007 Chwałęcice.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.,  
**uzgadnia** Projekt Budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w granicach pasa drogowego, dz. o nr ew. 465, 466, 54/11 wraz z przyłączami do działek o nr ew. 54/16, 54/3, 54/9, 54/6, zlokalizowanych w m. Chwałęcice, gm. Kłodawa przy ul. Leśnej, Dębowej, w zakresie wydanych warunków przyłączenia, znak: ZWTP/0150/21 z dnia 20.04.2021 r., z uwagami:

- inwestor przed rozpoczęciem robót powinien uzgodnić miejsca podłączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej z właścicielami prywatnych posesji,
- ze względów eksploatacyjnych w studzienkach systemowych Dn 1000 i Dn 600 zaleca się zastosowanie wyłącznie żelbetowych pierścieni odciążających.

Załącznik:


1. Projekt budowlany – 1 egz.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

*mgt. inż. Tomasz Surdacki*

Do wiadomości:

**Aleksandra Foszcz**  
ul. Dmowskiego 6/5  
66-400 Gorzów Wlkp.



*Aleksandra Foszcz „ARF”*  
ul. Dmowskiego 6/5, 66 - 400 Gorzów Wlkp.  
tel. 600-354-181 e-mail: ardf@op.pl

## PROJEKT BUDOWLANY

**Temat : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami  
w miejscowości Chwałęce ul. Leśna i Dębowa**

w działkach: 466, 465, 54/11 obręb 7 Chwałęce, jednostka ewidencyjna Kłodawa



### **Inwestor:**

Gmina Kłodawa  
ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa

### **Kategoria obiektu budowlanego: XXVI**

#### **Oświadczenie projektanta i sprawdzającego**

Projektant i sprawdzający zgodnie oświadczają, iż projekt budowlany: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami w miejscowości Chwałęce ul. Leśna i Dębowa** w działkach: 466, 465, 54/11 obręb 7 Chwałęce, jednostka ewidencyjna Kłodawa opracowano w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	<b>mgr inż. Aleksandra Foszcz</b>	8/2000/Gw	
	specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod.-kan., cieplnych, wentylac. i gaz.		
Sprawdzający	<b>mgr inż. Mikołaj Rydziński</b>	174/Sz/2002	
	specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod.-kan., cieplnych, wentylac. i gaz.		

#### ***Spis zawartości projektu:***

- opis techniczny
- załączniki
- rysunki

**Gorzów Wlkp. V 2021 r.**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODCIĄGOW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o., 66-400 GORZÓW WLKP.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 47 (1)  
tel. 6-41, 957 285 950 do 53  
sekret. 957 285 956, fax 957 285 955  
REGON 210511028 NIP 699-011-04-27  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS 000005358  
Kapitał Zakładowy 217 150 500 zł, 000 000 02043

## PROJEKT

uzgodniono pod względem zgodności  
z wydanymi warunkami technicznymi

nr ZWTP/015P/11 z dnia 20.04.2011

PWIK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

dnia 22.03.2011, podpis .....

SPECJALISTA  
ds. technicznych

mgr inż. Magdalena Supierzyńska