

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W ŚCIANACH G-K LUB PRZY ŚCIANACH W ZABUDOWIE (PODEJŚCIE DO MISKI USTĘPOWEJ)
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W ŚCIANACH G-K LUB PRZY ŚCIANACH W ZABUDOWIE
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITRANA PRWADZONA W POSADZCE
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
- PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA SKROPLINOWA W SUFICIE PODWIESZONYM - EWENTUALNE PRZESUNIĘCIA UWZGLĘDNIONO W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ BRANŻY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA W ŚCIANACH/PRZY ŚCIANACH
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA - ODPOWIETRZENIE POD STROPEM
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ppoż. PRZEJŚCIE PPOŻ
- KS1 Ø110 PION KANALIZACJI SANITARNEJ WYPOSAŻONY W REWIZJĘ

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur niskoszumowych z PP odpornego na wysokie temperatury (np. system dBlue firmy Nicoll, Ultra dB firmy Magnaplast lub równoważne). Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707):

Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić na ścianach lub w posadzkach. Możliwe jest prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych na życzenie inwestora, po potwierdzeniu przez architekta właściwości akustycznych i termicznych przegrody. Minimalny spadek podejścia wynosi 2%

Nad posadzką piony z PP (niskoszumowe) w wykonaniu do instalacji wewnętrznych, wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Na etapie budowy wykonać rury osłonowe w ścianach i ławach fundamentowych. Na pionach, przed przejściem instalacji w poziomy, należy zainstalować czyszczaki. Czyszczaki w formie zaślepionych korkiem trójników należy instalować również na przewodach podstropowych. Należy zapewnić dostęp do rewizji.

Podejścia kanalizacyjne pod przybory wykonywać w osi przyboru zgodnie z lokalizacją przyborów na podkładach architektonicznych.

Poziomy kanalizacyjne grawitacyjne pod płytą fundamentową, w gruncie oraz pod stropem wykonać z rur PVC-U lite (np. firmy Magnaplast).

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego oraz przegrody przegrody pomieszczeń zamkniętych posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody np. system ppoż. NICZUK, PROMAT.

Dobór wszystkich wpustów należy każdorazowo zweryfikować przed ich zamówieniem po ustaleniu ostatecznych warstw wykończeniowych zastosowanych na budowie!!!
Pod kołnierze wpustów wykonać w stropie odpowiednie wybranie zgodnie z wytyczną producenta. Podejścia pod ewentualne wycieraczki zasyfonować z wykorzystaniem kolan.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, POWINIEN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ ROBOTY POWIĄZANE, A W RAZIE WYKRYCIA NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ MUSI POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI. **PRACE PROWADZIĆ W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ.** W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY ARCHITEKTA I PROJEKTANTA BRANŻOWEGO. **WSZELKIE ZAMIENNE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE MUSZĄ UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ARCHITEKTA I INWESTORA.**

UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH!

UWAGA! DLA ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SĄ AKTUALNE W ZAKRESIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM.
RÓŻNICE WYMIARÓW PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY ZGŁOSIĆ, A ZMIANY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

UWAGA! NALEŻY UŻYWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! Jeżeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzają się z rzeczywistymi wymiarami - należy poinformować Projektanta.
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, będą traktowane jako dokonane na własną odpowiedzialność zmieniającego.
Dzieło objęte prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!

Jednostka projektowa:
ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE
ul. Miętowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

Inwestor:
ZKZL Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 POZNAŃ

Adres budowy:
ul. Świt 34-36, 60-376 Poznań
dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAŃ, obręb ŁAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP

Branża:
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa inwestycji:
PROJEKT PRZEBUDOWY
trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI"

Stadium:
PP

Data:
202209

Nazwa rysunku:
RZUT - LOKAL **A3**
piwnica - instalacja kanalizacyjna

Skala:
1:100

Główny Projektant:	**mgr inż. arch. Igor Buszkiewicz** upr. nr 369/PW/94 WOIA nr WP-0414 WOIIB nr WKP/BO/0171/15		Nr rysunku: IS.K. PP. 00.00
Projektant (Instal.sanitarne):	**mgr inż. Maciej Tryjanowski** upr. nr Wa-218/02		
Opracowanie:	**mgr inż. Sławomir Monarcha**		