

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp na zadanie pn.: **„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach”** wprowadza zmiany treści SWZ jak niżej:

1. Zamawiający wprowadza zapis w SWZ w rozdziale 3 – opis przedmiotu, tj.

Pkt 1 ppkt 10) Malowanie pomieszczeń, w których była wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Pkt 1 ppkt 11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował w całej instalacji centralnego ogrzewania system zarządzania energią, składający się m.in. z: pokojowych regulatorów temperatury (w ilości około 11 sztuk), inteligentnych głowic termostatycznych z własnym zasilaniem z automatycznym sterowaniem przepływu czynnika grzejącego oraz zabezpieczeniem przed niepożądaną zmianą nastawień (w ilości 21 sztuk), czujników otwarcia okien (w ilości 16 sztuk), czujników temperatury (w ilości 3 sztuk), centrali sterującej (w ilości 1 szt.), niezbędnymi przekaźnikami (w ilości około 3 sztuk), oraz aplikacji do zarządzania energią w budynku (w ilości 1 sztuki). Podane ilości poszczególnych elementów składowych systemu zarządzania ogrzewaniem są poglądowe. Ostateczna ilość poszczególnych elementów systemu zarządzania ogrzewaniem określa Wykonawca na podstawie dokumentacji i wizji lokalnej w budynku. Aplikacja musi umożliwiać sterownie całym systemem ogrzewania, posiadać opcję ustawiania harmonogramu ogrzewania wraz z dostępem do gromadzonych danych raportowych.

Pkt 4 ppkt 10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował w całym obiekcie (liczba zaworów określona w dokumentacji technicznej) zawory grzejnikowe termostatyczne umożliwiające wymianę głowic, w późniejszym terminie na inteligentne głowice termostatyczne, z własnym zasilaniem, możliwością indywidualnego programowania oraz zabezpieczeniem przed niepożądaną zmianą nastawień.

po zmianie:

Pkt 4 ppkt 10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował w całym obiekcie (liczba zaworów określona w dokumentacji technicznej) zawory grzejnikowe termostatyczne.

2. Zamawiający dokonuje zmiany terminu i otwarcia ofert jak niżej:

- w Rozdziale 16 pkt 1 SWZ:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 27.08.2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- w Rozdziale 17 pkt 1 SWZ:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 29.07.2024 r. do godziny 09:00.**

- w Rozdziale 17 pkt 3 SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.07.2024 r. o godzinie 09:30.**

BURMISTRZ
Bernard Wilczek