



GMINA MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345, REGON: 871118566
tel. 056 683 54 10 do 13, fax 0 56 683 54 15
www.golub-dobrzyn.pl, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Golub-Dobrzyń, dnia 21.06.2024 r.

Znak sprawy: WI.271.2.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: *Zamówienia w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej”*

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00363833/01 z dnia 2024-06-12

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły dnia 20.06.2024 r.:

1. *Czy Zamawiający posiada projekt instalacji elektrycznej dla nowo projektowanej kotłowni jak i do reszty zakresu prac w budynku Szkoły Podstawowej?*

Odpowiedź: Nie. Realizacja drobnych prac elektrycznych (głównie biały montaż) na podstawie wytycznych z projektu i przedmiarów.

2. *Brak projektu nowo projektowanej rozdzielni elektrycznej. W jakie elementy musi być wyposażona nowa rozdzielnica?*

Odpowiedź: Standardowa podrozdzielnia w kotłowni. Zabezpieczenie dla oświetlenia i gniazd wtykowych, zabezpieczenie dla kotła i automatyki, wyłącznik ppoż przed drzwiami i wyzwalacz w rozdzielnicy. Przewidzieć w rozdzielni oddzielne zabezpieczenie dla nagrzewnic na sali sportowej.

3. *Proszę o podanie dokładnych parametrów opraw oświetleniowych do wymiany. Ze względu na obiekt szkolnictwa, powinien być sporządzony projekt z obliczeniami natężenia oświetlenia. O jakiej mocy mają być wymienione oprawy i ile muszą posiadać lux-ów?*



GMINA MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345, REGON: 871118566
tel. 056 683 54 10 do 13, fax 0 56 683 54 15
www.golub-dobrzyn.pl, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Odpowiedź: *Przewidujemy remont i wymianę tylko w części pomieszczeń na oświetlenie o parametrach nie gorszych niż istniejące. W razie wątpliwości konieczna wizja lokalna.*

Dotyczy wskazanych pomieszczeń nr: 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0,14, 0/15, 0/18, 1/10, 1/19, 1/20.

4. *Ile dokładnie jest do zamontowania nowych i do wymiany włączników oświetleniowych?*

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem: "W pomieszczeniach objętych gruntownym remontem (pom. nr: 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0,14, 0/15, 0/18, 1/10, 1/19, 1/20) należy wymienić osprzęt elektryczny, tj.:*

- lampy oświetleniowe,*
- włączniki oświetlenia,*
- gniazda wtykowe 230 i 400 V (w pom. kuchennych występują gniazda 400 V).*

Należy przyjąć standardowe ilości, w razie wątpliwości przyjąć na podstawie wizji lokalnej.

5. *Ile dokładnie jest do zamontowania nowych i do wymiany starych gniazdek elektrycznych 230V i 400V?*

Odpowiedź: *Odpowiedź jak w pytaniu nr 4. Dodatkowo gniazda 400V należy przyjąć tylko w kuchni: 3 szt.*

6. *Jaki rodzaj przewodów elektrycznych i o jakim przekroju należy przyjąć do wyceny dla nowo projektowanej kotłowni*

Odpowiedź: *3 x 2,5 do gniazd wtykowych i 3 x 1,5 do oświetlenia.*

7. *Czy instalacja elektryczna pod zaprojektowane nagrzewnice wodne jest przygotowana? Czy należy również przyjąć do kalkulacji?*

Odpowiedź: *Należy ją uwzględnić, przyjąć podłączenie do podrozdzielni w kotłowni.*



GMINA MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345, REGON: 871118566
tel. 056 683 54 10 do 13, fax 0 56 683 54 15
www.golub-dobrzyn.pl, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

8. Zaprojektowano wymianę okna do kotłowni o wym. 120x150 cm. Czy są jakieś wymogi co do jego wykonania? Dwuskrzydłowe czy jednoskrzydłowe, sposób otwierania, konstrukcja drewniana, pcv czy aluminiowa?

Odpowiedź: Należy przyjąć dowolne okno EI30, dwuskrzydłowe, otwieralność min. 50% i wykonanie dowolne. Należy uwzględnić klapę ppoż min. EI30 na kanale nawiewnym dn 315 (przy oknie).

Ponadto Zamawiający informuje, że przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymagane, jednak zalecane i w przypadku takiej chęci Wykonawcy winni kontaktować się bezpośrednio z zarządcą obiektu – Dyrektorem Szkoły Panem Piotrem Kurkowskim, tel. 56 683 25 56.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.


BURMISTRZ
Golubia-Dobrzyń
Z up. Piotr Kowalczyk
Z-ca BURMISTRZA

Sporządziła: Z-ca Kierownika WI Marta Jaworska 