



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 21.11.2024r.

Znak: ZP.26.2.56.2024.2

Informacja o sprostowaniu

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, sprostowuje informację z dnia 20.11.2024r. do odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn. „Awaryjny zakup, dostawa i montaż agregatu prądowórczego do pomieszczenia agregatorowni ZZOZ na ul Szpitalnej w Wadowicach”

Pytanie 1

Z uwagi na fakt że w pełni wszystkie wymogi spełnia tylko jeden model agregatu dostępny na rynku proszę o informacje czy Zamawiający w celu zwiększenia możliwości zaofertowania innych nie gorszych rozwiązań dopuszcza agregat który:

- będzie posiadał silnik 6 cylindrowy
- będzie szerokości nie większej niż 1600mm
- będzie ważył nie więcej niż 3400 kg
- będzie koloru innego niż RAL1028

Myślę że parametry te są na tyle mało znaczące że zgoda na ich zmianę nie wpłynie na funkcje którą ma spełniać agregat a w przypadku większej ilości ofert na zaoszczędzenie pieniędzy i spożytkowanie ich na inne cele.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- będzie posiadał silnik 6 cylindrowy
- będzie ważył nie więcej niż 3400 kg
- będzie koloru innego niż RAL1028

Ponadto informujemy, ze względu na ograniczone miejsce wokół posadowienia agregatu oraz światło przejścia w drzwiach do pomieszczenia dopuszczalna szerokość agregatu maksimum 1200mm

Pozostała treść informacji pozostaje bez zmian.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawcy (e-mail)

1 x a/a.