

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice 05.10. 2023r.

Dz. DTR / 3584 / 2515 / 2023

**Zygmunt Sztuka Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych Budownictwa
Ul. Monte Cassino 3/3
65-561 Zielona Góra**

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 93, 114 w miejscowości Pieszków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach w odpowiedzi na pismo, data wpływu 19. 09. 2023r., L.dz. 3584, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin „Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 93, 114 w miejscowości Pieszków”, informuje, iż przed uzgodnieniem projektu wydajemy warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przy wykonywaniu projektu drogi należy uwzględnić:

- bezpośrednio do przebudowywanej drogi przylega bardzo dużo działek pod zabudowę bez możliwości przyłączenia do sieci wod-kan, uzbrojenie wod-kan powinno być wybudowane przed przebudową drogi, w innym przypadku należy przewidzieć procedurę wykonania infrastruktury z gwarancyjną odbudową nawierzchni,
 - odcinkowo w pasie drogowym jest zabudowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, istnieje możliwość wystąpienia na terenie wykonywania robót niezinventaryzowanego uzbrojenia,
 - projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogorszyć warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia wod-kan, projektowany krawężnik jezdni nie może znajdować się w linii uzbrojenia wod-kan,
 - wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć,
 - roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie można dopuścić do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury wod-kan,
 - spadki nawierzchni należy projektować z zachowaniem zasady niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
 - w przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy przewidzieć przebudowę sieci, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do Zakładu celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,
 - w kosztorysie przewidzieć wykonanie robót związanych z istniejącym uzbrojeniem wod-kan.
 - minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbior zostanie poświadczony protokołem).
- Wyciąg z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie infrastruktury wod-kan należy przedłożyć do uzgodnienia w PGKGL Spółka z o.o. w Księginicach.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU
PGKGL Sp. z o.o.
w Księginicach**

Wojciech Dziwiński

Otrzymują:

1. Adresat

2. DTR

Sprawę prowadzi: Gł. Specjalista Ewa Makaś, tel. 76/840 81 74 wew. 62